

Ciechanów, dnia 12.08.2026 r.

DAiZP.231.6.2026

Do wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice – etap 1”

Wyjaśnienia nr VIII SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 793 ze zm.) dalej „Pzp”, Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie - Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Prosimy o informację, czy w zakresie wykonawcy będzie montaż nawiertek wodociągowych NCS i NWZ.

Ponadto przedmiar robót nie zawiera wciniek wodociągowych.

Prosimy o podanie ilości wciniek wodociągowych z podziałem na średnice.

Przedmiar robót zawiera montaż tylko 4 szt. hydrantów.

Prosimy o poprawienie ilości hydrantów.

Odpowiedź: Ilość nawiertek wodociągowych NWZ i NCS wynosi:

NWZ 90/1 1/2" – 6 szt.

NWZ 160/1 1/2" – 1 szt.

NCS 160/1 1/2" – 13 szt.

Ilość hydrantów z podziałem rodzajowym wynosi:

Hydrant podziemny 5 szt.

Hydrant nadziemny 5 szt.

Przedmiar robót nie zostanie zmieniony. Przedmiar ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do kalkulacji ceny oferty. Dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa. Do kalkulacji ceny ofert należy przyjąć kalkulację własną sporządzoną na podstawie dokumentacji technicznej.

Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Ciechanowie
mgr inż. Robert Szepietowski