


Rozdzielnia RG

IP44 minimum, 3x12 polowa

Ps=14kW

Ib=S303 C25A.



Temat	Budynek magazynowy			
Obiekt	Działka ewid. 76/48, id(101701_2.0002.76/48), obręb: Biała Parcela, gmina: Biała.			
Projektował	mgr inż. Andrzej Sperczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19		
Nazwa rysunku	Schemat jednokreskowy rozdzielni głównej.		Data 07.2026	Skala - Rys E-3