




	Element:
1	Kurek czepalny z zaworem kulowym 1/2" - pobór wody surowej
2	Zawór zwrotny dwupłytowy międzykołnierzowy typu BV-05-91 Dn 80
3	Manometr WIKA 0 - 1,6 MPa
4	Przepływomierz Dn 80
5	Głowica studzienna Dn 520
6	Otwór rewizyjny do montażu sondy hydrostatycznej
7	Wywietrznik
8	Króciec międzykołnierzowy Dn 80 z zaworem czepalnym
9	Przepustnica bezkołnierzowa Dn 80
10	Pokrywa zewnętrzna izolowana pianką o grubości min. 70 mm
11	Centralny wspornik armatury wewnętrznej
12	Kolano dwukołnierzowe z króćcem, Dn 80
13	Skrzynka elektryczna połączeniowa wraz z oświetleniem LED
14	Zawias wieloelementowy z wspomaganiem otwierania
15	Preizolowana i zbrojona podstawa obudowy naziemnej
16	Fundament betonowy zbrojony, beton B20
17	Wyjście do SUW Dn 160 PCV
18	Rury pompowe tłoczne Dn 80
19	Pompa głębinowa GBD.4.B3 z silnikiem 7,5 kW
20	Polbruk, kostka 80 mm
21	Pianka ocieplająca
22	Grys granitowy zagęszczony

INWESTOR: Gmina Wierzchlas Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA HYDRO-SAN Projektowanie nadzory, ul. Wakacyjna 9, 98-200 SIERADZ			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kraszkowicach Kraszkowice, gm. Wierzchlas nr dz.591/1, 591/28 obręb Kraszkowice			
PROJEKTANT mgr inż. Kazimierz Kościelny		UPRAWNIENIA 107/78/81/87	PODPIS
Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Kominiarek		LOD/0851/ PWOS/07	
STADIUM Projekt Techniczny		SKALA Schemat	DATA VI 2024 r
TYTUŁ RYSUNKU Schemat obudowy studni		Nr Rys. 3	BRANŻA Sanitarna