

Nr referencyjny: ZP.271.9.2026

Wierchlas, dnia 12.08.2026 r.

INFORMACJA nr 3
dla Wykonawców

Dot. postępowania o nazwie: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kraszkowicach gmina Wierchlas polegająca na przebudowie budynku stacji uzdatniania wody, budowie dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej V=155 m3 każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Zamawiający, **Gmina Wierchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierchlas** działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) udziela wyjaśnień do treści SWZ.

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że aerator oraz filtry należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

Aerator oraz filtry należy wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301.