

ZGK/04/P/2026

Trzebieszów Drugi 04.08.2026 r.

Dotyczy postępowania:**„Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Trzebieszów”**

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający przekazuje treść zapytania od Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b21c943b-1cd8-409d-becf-33cb75d07601> wyjaśnienie nr 1 do SWZ.

Wniosek nr 1.

Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumnfiltracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej? Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsc w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody. Dla lepszego zobrazowania urządzeń prosimy o obejrzenie załączonych filmów: I. Ekspresowe budowanie ujęć wód o wydajności powyżej 200 m³/h: <https://youtu.be/X8Kdmi0ZFeg?si=0FAJrbdcMFLd9gAX> II. Stacja uzdatniania/ obudowa odwiertu / stacja mobilna: https://youtu.be/UcFzT6R559M?si=McBOKfQmepSb_4fC III. Filtry bezciśnieniowe i ogólna prezentacja : <https://youtu.be/Qht-XV493UU?si=34Gs5-g9Q8BtcwRJ> IV. Stacja na odbiorach wypowiedzi i reakcje Zamawiającego: <https://youtu.be/aNb3s0Q5nN8?si=u1zipOTkS103whPv> Przesyłamy również niektóre zotrzymanych przez nas referencji.

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz dokumentacji projektowej. Należy zastosować filtrację ciśnieniową zgodnie z Projektem Technicznym SUW.

Zaproponowane rozwiązanie nie ma charakteru równoważnego (art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp), lecz przewiduje złożenie oferty wariantowej (art. 92 ustawy Pzp), która jest niedopuszczalna.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 284 ust. 3 p.z.p., że odpowiedź na wniosek nie zawiera nowych treści SWZ, a więc wyjaśnienie treści SWZ nie jest istotne dla sporządzenia oferty i nie wy-



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



maga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniem SWZ i przygotowaniem ofert, dlatego zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.