

ZGK/04/P/2026

Trzebieszów Drugi 11.08.2026 r.

Dotyczy postępowania:**„Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Trzebieszów”**

WYJAŚNIENIE NR 4 DO SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający przekazuje treść zapytania od Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-b21c943b-1cd8-409d-becf-33cb75d07601> wyjaśnienie nr 4 do SWZ.

Wniosek nr 1.

W opisie przedmiotu zamówienia przy studniach głębinowych S1, S2 i S3 jak i w przedmiarze prac jest zapisane, że należy wymienić filtr i orurowanie studni. Proszę o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem wymiana filtra? Jednocześnie proszę o załączenie rysunków studni z zaznaczonymi głębokościami osadzenia pomp głębinowych, poziomów wody, średnicami rur tłocznych, itp.

Odpowiedź nr 1.

Wymiana filtra to zastąpienie obecnego filtra nowym.

- Filtr studzienny siatkowy, tworzywowy
- Długość: min. 3000mm
- Grubość ścianki: min. 4,2 mm
- Klasa : PN10
- Atest do wody pitnej PZH

Długości i średnice podane w projekcie.

Pomocniczo do odpowiedzi dołączam archiwalną dokumentację ww. studni, z zastrzeżeniem, że z uwagi na upływ czasu stan faktyczny mógł ulec zmianie.

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 284 ust. 3 p.z.p., że odpowiedź na wniosek nie zawiera nowych treści SWZ, a więc wyjaśnienie treści SWZ nie jest istotne dla sporządzenia oferty i nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z wyjaśnieniem SWZ i przygotowaniem ofert, dlatego zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.