



1. Układ sieci: TNC-S
2. Ochrona od porażenia: SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA ODBIORNIKÓW
3. Obudowa tablicy p.t.
z listwami przyłączeniowymi N+PE
4. Tablice wyposażać w rozłącznik izolacyjny
typu FR303 oraz inną aparaturę
zgodnie ze schematem.

Dopuszcza się zastosowanie systemowych rozwiązań innych producentów muszą one jednak posiadać to samo przeznaczenie i parametry techniczne nie gorsze od proponowanych.

JWAGAJ
Ostateczny dobór zabezpieczeń i przewodów zasilających należy
zweryfikować po wyborze konkretnych modeli urządzeń (zgodnie z ich dtr).