

The floor plan shows a complex layout of rooms and corridors. Key areas include:

- Komunikacja** (Communication) rooms at various levels (hp. 15, 107, 107, 107, 137, 112, 0 hp. 231).
- Przedpokój** (Entrance) at hp. 102 and hp. 107.
- Kuchnia** (Kitchen) at hp. 108.
- Magazyn** (Warehouse) at hp. 109.
- Sala wystawowa 1** (Exhibition hall 1) at hp. 113, 148.03 m².
- Sala wystawowa 2** (Exhibition hall 2) at hp. 114, 108.81 m².
- WC męskie** (Men's toilet) at hp. 103, 2.35 m².
- WC damskie** (Women's toilet) at hp. 107, 5.54 m².
- Nadproże słupowe** (Column overhang) at hp. 104, 2.35 m².
- Podłoga** (Floor) at hp. 107, 5.54 m².
- Magazyn** (Warehouse) at hp. 109, 4.66 m².
- Sala wystawowa 1** (Exhibition hall 1) at hp. 113, 148.03 m².
- Sala wystawowa 2** (Exhibition hall 2) at hp. 114, 108.81 m².

Technical annotations include room numbers, dimensions, and various symbols for lighting, ventilation, and electrical systems. A north arrow is located in the bottom right corner.

TB -tablica bezpiecznikowa

- | | | |
|---|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> - zestaw w ramce podwójnej p.t. - instalować na wysokości 1,3m (gniazdo wytyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne, łącznik 1-biegunowy IP44) - zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspólnej montowany na suficie  <p>gniazdo 2x230V - ogólne</p> |     |     |
|---|--|---|

- gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. podwójne
- 2x gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne w ramce wspólnej

- jednofazowe p.t. pojedyncze hermetyczne
- | | | |
|--------|--------|--|
| JM1 | 0,03kW | - jednostka wewnętrzna klimatyzacji 0,05kW/230V |
| PDD6.1 | 2,0kW | - pojemnościowy podgrzewacz elektryczny 2,0kW/230V |
| WS5 | 0,03kW | - wentylator osiowy 0,03kW/230V |
| WS6 | 0,03kW | - wentylator kanałowy 0,1kW/230V |
| WS7 | 0,03kW | |
| WS8 | 0,03kW | |
| WS9 | 0,03kW | |
| WS10 | 0,03kW | |
| WS11 | 0,03kW | |
| WS12 | 0,03kW | |
| WS5 | 0,03kW | |

- ## INSTALACJA PRZYMOCOWCA
- kasownik
 - włącznik pociągowy
 - lampka czerwona z buczkiem
 - transformator z bezpieczną izolacją

			
złote kłopoty architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki			
tel. 502-236-301, ul. Zagranska 71a, 25-002 Kielce, biuro@zlkstudio.pl , www.zlkstudio.pl			
Inwestycja	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU O FUNKCJI KOMUNIKACYJNEJ, HIGIENICZNO - SANITARNEJ, POMOCNICZEJ, GOSPODARCZEJ I KUCHENNEJ NA FUNKCJE HIGIENICZNO - SANITARNE, KOMUNIKACYJNE, ANEKSU KUCHENNEGO, GOSPODARCZE I PORZĄDKOWE WRAZ Z INSTALACJĄ ZDASZENIOWĄ WEŚCIAMI I WYJAZDAMI DO BUDYNKU BIBLIOTECY CENTRUM KULTURY (JEDN. WRAZ Z NIEZEBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ)		
	Identyfikator druki: 260414_2.0013.41623; 260414_2.0013.41624		
Branża	Instalacje elektryczne		
Przedmiot	Rzut piętra - Instalacja siły	Podpis	Nr
Projektant	mgr inż. Marek Alf upr. SWK/0096/PWOE/14		
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Kołera upr. KI-2/14/93		
		E.6	