

PROTOKÓŁ Nr 311/12/2025

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projektu Technicznego pt.:

**„Budowa instalacji oświetlenia na działce ewid. 302/11 przy ul. Jordana w Nowej Sarzynie”.
Warunki przyłączenia 25-F7/WP/03569, z dnia 24.10.2025, zasilanie ze słupa oświetleniowego
na działce nr 302/11, stacji transf. 15/0,4kV Nowa Sarzyna VII Blok 47.**

Inwestor:

Gmina Nowa Sarzyna ul. Mikołaja Kopernika 1 37-310 NOWA SARZYNA

Opracował:

Mgr inż. Marcin Tront uprawnienia budowlane: SLK/3640/PWOE/11

Skład Komisji:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Janusz Hojło | - przewodniczący |
| 2. Zenon Kuśnierz | - członek |
| 3. Bolesław Tama | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- oświetlenie drogowe kablowe YAKY 4x25 mm² długość – 132 m
- układ pomiarowy 3 faz. istniejący.

Uwagi do projektu:

1. Do projektu należy dołączyć zestawienie materiałowe.

Wniosek Komisji:

Uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia powyższej uwagi.

Podpisy Komisji: 1. 2. 3.

