

PROTOKÓŁ Nr 278/12/2025

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projektu Technicznego pt.:

„Budowa instalacji oświetlenia drogowego na istniejącej podbudowie słupowej”. Warunki przyłączenia 25-F7/WP/03476, z dnia 16.10.2025, zasilanie ze słupa nr 14/4, stacji transf. Tarnogóra IV.

Inwestor:

Gmina Nowa Sarzyna ul. Mikołaja Kopernika 1 37-310 NOWA SARZYNA

Opracował:

Mgr inż. Marcin Tront uprawnienia budowlane: SLK/3640/PWOE/11

Skład Komisji:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Janusz Hojło | - przewodniczący |
| 2. Mariusz Urban | - członek |
| 3. Bolesław Tama | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- oświetlenie drogowe napowietrzne AsXSn 2x25 mm² długość – 95 m
- oprawa LED 31,5 W – 1 szt.
- układ pomiarowy 3 faz. istniejący.

Uwagi do projektu:

1. Na mapie projektowej zachować numerację słupów (według istniejącej numeracji) RE wykorzystanych do podwieszenia oświetlenia drogowego.
2. Na schemacie rozrysować układ pomiarowy z istniejącymi zabezpieczeniami.
4. Do projektu należy dołączyć zestawienie materiałowe.

Wniosek Komisji:

Uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag.

Podpisy Komisji: 1. 2. 3.

