

PROTOKÓŁ Nr 295/12/2025

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projektu Technicznego pt.:

„Budowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 845/35 w Łętowni ”.
Warunki przyłączenia 25-F7/WP/03547, z dnia 23.10.2025, zasilanie ze słupa nr 51,
stacji transf. 15/0,4kV Łętownia III.

Inwestor:

Gmina Nowa Sarzyna ul. Mikołaja Kopernika 1 37-310 NOWA SARZYNA

Opracował:

Mgr inż. Marcin Tront uprawnienia budowlane: SLK/3640/PWOE/11

Skład Komisji:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Janusz Hojło | - przewodniczący |
| 2. Zenon Kuśnierz | - członek |
| 3. Bolesław Tama | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- oświetlenie drogowe napowietrzne AsXSn 2x25 mm² długość – 289 m
- oprawa LED 31,5 W – 6 szt.
- układ pomiarowy 1 faz. istniejący.


Uwagi do projektu:

1. Do projektu należy dołączyć zestawienie materiałowe.
2. Wykonać profil na każde skrzyżowanie IIInII ośw. z drogą I zwymiarować.

Wniosek Komisji:

Uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag.

Podpisy Komisji: 1.



2.



3.

