

PROTOKÓŁ Nr 294/12/2025

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projektu Technicznego pt.:

„Budowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 3262 w Łętowni ”.
Warunki przyłączenia 25-F7/WP/03558, z dnia 24.10.2025, zasilanie ze słupa nr 2/4,
stacji transf. 15/0,4kV Majdan Łętowski I.

Inwestor:

Gmina Nowa Sarzyna ul. Mikołaja Kopernika 1 37-310 NOWA SARZYNA

Opracował:

Mgr inż. Marcin Tront uprawnienia budowlane: SLK/3640/PWOE/11

Skład Komisji:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Janusz Hojło | - przewodniczący |
| 2. Zenon Kuśnierz | - członek |
| 3. Bolesław Tama | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- oświetlenie drogowe napowietrzne AsXSn 2x25 mm² długość – 108 m
- oprawa LED 31,5 W – 3 szt.
- układ pomiarowy 1 faz. istniejący.

Uwagi do projektu:

1. Do projektu należy dołączyć zestawienie materiałowe .

Wniosek Komisji:

Uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia powyższej uwagi.

Podpisy Komisji: 1. 2. 3.

