

PROTOKÓŁ Nr 287/12/2025

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Dotyczący Projektu Technicznego pt.:

„Budowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 4897 w Woli Zarczyckiej (Smycze)”. Warunki przyłączenia 25-F7/WP/03543, z dnia 23.10.2025, zasilanie ze słupa nr 26/8, stacji transf. 15/0,4kV Smycze.

Inwestor:

Gmina Nowa Sarzyna ul. Mikołaja Kopernika 1 37-310 NOWA SARZYNA

Opracował:

Mgr inż. Marcin Tront uprawnienia budowlane: SLK/3640/PWOE/11

Skład Komisji:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Janusz Hojło | - przewodniczący |
| 2. Zenon Kuśnierz | - członek |
| 3. Bolesław Tama | - członek |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- oświetlenie drogowe napowietrzne AsXSn 2x25 mm² długość – 325 m
- oprawa LED 31,5 W – 7 szt.
- układ pomiarowy 1 faz. istniejący.

Uwagi do projektu:

1. Do projektu należy dołączyć zestawienie materiałowe.
2. Wykonać profil na każde skrzyżowanie linii ośw. z drogą i zwymiarować.

Wniosek Komisji:

Uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag.

Podpisy Komisji: 1. 2. 3.

