

**PROTOKÓŁ Nr 307/12/2025**  
**z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych**

Dotyczący Projektu Technicznego pt.:

**„Budowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze gminnej o nr ewid. 1949/1 w Nowej Sarzynie”. Warunki przyłączenia 25-F7/WP/03567, z dnia 24.10.2025, zasilanie ze słupa nr 26/4, stacji transf. 15/0,4kV Sarzyna XXVIII Ruda Łańcucka GS.**

Inwestor:

**Gmina Nowa Sarzyna ul. Mikołaja Kopernika 1 37-310 NOWA SARZYNA**

Opracował:

**Mgr inż. Marcin Tront uprawnienia budowlane: SLK/3640/PWOE/11**

Skład Komisji:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Janusz Hojło   | - przewodniczący |
| 2. Zenon Kuśnierz | - członek        |
| 3. Bolesław Tama  | - członek        |

Zakres podlegający uzgodnieniu:

- oświetlenie drogowe napowietrzne AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> długość – 116 m
- oprawa LED 31,5 W – 3 szt.
- układ pomiarowy 3 faz. istniejący.

Uwagi do projektu:

1. Wykonać profil na każde skrzyżowanie linii ośw. z drogą i zwymiarować.
2. Do projektu należy dołączyć zestawienie materiałowe.

Wniosek Komisji:

**Uzgadnia się pod warunkiem uwzględnienia powyższych uwag.**

Podpisy Komisji: 1. .... 2. .... 3. ....

