

1-14, 16-19

- słup awirowany E-10,5
- wysięgnik 1-ramienny, wysokość = 1m, wysięg = 1m, kąt = 5
- oprawa LED max. 55W, min. 7500Lm, 4000K, optyka T2



- słup awirowany E-10,5
- wysięgnik 2-ramienny, wysokość = 1m, wysięg = 1m, kąt = 5
- oprawa LED max. 55W, min. 7500Lm, 4000K, optyka T2

15, 20

5720900
0056297

188.4

19/4
R11b

188.7

Burmistrz
Ujazdu

Załącznik do decyzji znak:

PPG.7130.33.2015.K.2

z dnia 04.06.2015

Burmistrz

Artur Pawlak

27
RVa

188.1

188.4

8

P-10,5/2,5)

19

P-10(E-10,5/2,5)

20

K-10(E-10,5/4,3)

Investor	Gmina Ujazd 97-225 Ujazd pl. Kościuski 6	Arkusz: -9-
Obiekt (temat):	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116452E w m. Niewiadów Kolonia gm. Ujazd.	Nr rys. 1
Nazwa rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.	Data: 04.2025r
Podz 1:500		Podpis
Projektant	Nazwisko i imię mgr inż. Krzysztof Popiołek	Specjalność: Instalacyjna Zadanie: Słup, instalacje i urządzenie elektr.
	Uprawnienia UAN.IV 8388/180/90	