


OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Stup istn. (1e)	X=5720860,14	Y=7424702,57
Stup nr 2	X=5720850,29	Y=7424702,64
2e	X=5720850,14	Y=7424692,61
3e	X=5720847,97	Y=7424691,38
4e	X=5720847,89	Y=7424688,81
Stup nr 1	X=5720837,90	Y=7424681,83
Stup nr 3	X=5720850,78	Y=7424731,48
Stup nr 4	X=5720851,50	Y=7424772,74
Stup nr 5	X=5720852,11	Y=7424814,79
Stup nr 6	X=5720852,90	Y=7424859,74
Stup nr 7	X=5720853,78	Y=7424905,71
Stup nr 8	X=5720854,47	Y=7424949,79
Stup nr 9	X=5720856,21	Y=7424990,49
Stup nr 10	X=5720863,60	Y=7425030,25
Stup nr 11	X=5720873,65	Y=7425068,54
5e	X=5720878,60	Y=7425084,32
6e	X=5720880,08	Y=7425094,84
7e	X=5720880,04	Y=7425108,86
8e	X=5720878,76	Y=7425108,79
Stup nr 12	X=5720877,71	Y=7425148,67
Stup nr 13	X=5720875,85	Y=7425148,97
Stup nr 14	X=5720872,96	Y=7425189,09
Stup nr 15	X=5720871,22	Y=7425233,83
Stup nr 16	X=5720868,18	Y=7425277,91
Stup nr 17	X=5720865,08	Y=7425322,82
Stup nr 18	X=5720861,88	Y=7425367,92
Stup nr 19	X=5720858,90	Y=7425412,28
Stup nr 20	X=5720855,58	Y=7425459,15

- 1-14, 16-19 ○ - słup awirowany E-10,5
- wysięgnik 1-ramienny, wysokość = 1m, wysięg = 1m, kąt = 5
- oprawa LED max. 55W, min. 7500lm, 4000K, optyka T2
- 15, 20 ○ - słup awirowany E-10,5
- wysięgnik 2-ramienny, wysokość = 1m, wysięg = 1m, kąt = 5
- oprawa LED max. 55W, min. 7500lm, 4000K, optyka T2

Investor	Gmina Ujazd	Arkusze: 9
Obiekt (temat):	27-225 Ujazd, pl. Kościuski 6	Nr rys. 1
Nazwa rysunku:	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116452E w m. Niewiadów Kolonia gm. Ujazd.	Data: 04.2025r
Podz 1:500	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.	Podpis
Projektant	Nazwisko i imię: UANLIV PISG" 12: Kierownik: Popiółek	Upewnienie: Szanowny Panie, Zamierzam wykonać projekt w całości