PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 51/53

tel.: (+48 42) 675 10 00
fax: (+48 44) 726 32 02
e-mail: tomaszow.old@pgedystrybucja.pl

Tomaszów Maz., 5 listopada 2024 r.
L. dz. /PGED1060620KW24/2024

PROKADIA
Ligonia 3 H
44-351 Turza Śląska

Data wpływu: 10-10-2024

Uzgodnienie/~~Opinia~~ nr 148/06/2024

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków na terenie Gminy Ujazd. (Inwestor: Gmina Ujazd) - 69/2,102,79,67/1 obr. 003 Buków.

Przedłożona dokumentacja zawierająca:

- trasa linii oświetleniowej typ: AsXSn 4x25mm2 i YAKY 4x25mm2

- zasilanie ze stacji 6-0414;

- układ pomiarowy bez zmian;

Dokumentacja jest zgodna z pismem o znaku PGED0494288KW24 wydanym przez Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki dnia 21-05-2024.

Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się do RE Tomaszów Maz. w celu przedłożenia harmonogramu wykonania prac na sieci PGE Dystrybucja S.A.

Terminy wyłączeń w sieci elektroenergetycznej podlegają obowiązującemu w PGE Dystrybucja S.A. zasadom synchronizacji prac w sieci dystrybucyjnej

Dopuszczenie do prac należy uzgodnić z Centum Dyspozytorskim w RE Tomaszów Maz.

Prace budowlano- montażowe musi wykonać osoba lub przedsiębiorstwo z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania prac na urządzeniach elektroenergetycznych z upoważnieniem z PGE Dystybucja S.A.

Po wykonaniu należy zgłosić do sprawdzenia technicznego przez PGE Dystrybucja S.A.

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, **www.pgedystrybucja.pl**

PGE Dystrybucja S.A.

Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Inwestora

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy do RE Tomaszów Maz. dostarczyć dokumentację techniczno-prawną oraz pełnomocnictwo Inwestora dla Wykonawcy

Zabrania się używanie sprzętu mechanicznego w rejonie skrzyżowań z istniejącą linią napowietrzną 15kV; 0,4 kV

Roboty w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z siecią elektroenergetyczną (15kV; 0,4 kV) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami.

Za poprawność rozwiązania techniczno-ekonomicznego oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i normami odpowiada jednostka projektowa.

Uzgodnienie dokumentacji traci ważność po 2 latach od daty niniejszego pisma.

148/06/2024

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki
Wydział Majątku Sieciowego
Kierownik
Krzysztof Adamiec

podpis, pieczątka