

CZĘŚĆ B SWZ - Opis przedmiotu zamówienia – Po modyfikacji

(OA-XVI.272.23.2026)

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie ciężarowej o mocy maksymalnej od 500 kW do 600 kW, wraz z pierwszym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego (min. 3 osoby) oraz min. dwoma przeglądami serwisowymi w okresie trwania gwarancji.

II. Specyfikacja mobilnego agregatu prądotwórczego na przyczepie ciężarowej:

1. Parametry podstawowe:

- a) Moc maksymalna (awaryjna, chwilowa, rozruchowa) - od 500 kW do 600 kW;
- b) Napięcie znamionowe - 400/230 V;
- c) Częstotliwość - 50HZ;
- d) Rok produkcji: 2026

2. Prądnica:

- a) Napięcie znamionowe - 400 V;
- b) Stopień ochrony - IP 23 (lub wyższy);
- c) Klasa izolacji – H;
- d) Wydajność - min. 90 %;
- e) Typ AVR – AVR.

3. Sterownik powinien posiadać m.in. funkcje:

- a) Kontrola zasilania sieciowego;
- b) Dziennik zdarzeń;
- c) Pomiar wartości prądu w 3 fazach;
- d) Pomiar napięcia sieci i generatora;
- e) Licznik czasu pracy;
- f) Pomiar napięcia akumulatora;
- g) Pomiar poziomu paliwa;
- h) Obsługa w języku polskim.

4. Silnik:

- a) Paliwo – diesel;
- b) Instalacja - 24 V;
- c) Emisja spalin - Stage V.

5. Przyczepa:

- a) Typ – ciężarowa
- b) Przyczepa musi być przystosowana konstrukcyjnie do trwałego zamontowania i transportu oferowanego agregatu prądotwórczego. Dopuszczalna masa całkowita, liczba i rozmieszczenie osi, nośność osi, **układ hamulcowy**

pneumatyczny oraz urządzenie sprzęgające muszą być odpowiednie do rzeczywistej masy kompletnego zestawu i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami homologacyjnymi. Kompletna przyczepa z zamontowanym agregatem musi posiadać homologację lub inne wymagane prawem dopuszczenie oraz komplet dokumentów umożliwiających jej pierwszą rejestrację i użytkowanie na drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Dodatkowe wymagania:

1. Okres gwarancji agregatu – **min. 24 miesiące**;
W okresie trwania gwarancji Wykonawca wykona minimum dwa darmowe przeglądy serwisowe agregatu oraz bezpłatnie przeszkoli w zakresie obsługi agregatu min. 3 osoby.
2. Okres gwarancji przyczepy – **min. 12 miesięcy**;
3. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów potrzebnych do zarejestrowania przyczepy w tym homologację, jak również dokumentację dotyczącą obsługi urządzenia tj. **instrukcję obsługi urządzenia sporządzoną w języku polskim**.
4. Wykonawca dostarczy agregat zatankowany paliwem do pełnego zbiornika.
5. Miejsce dostawy agregatu mobilnego: **Magazyn Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie ul. Jana Styki 3 , 35-006 Rzeszów**.
6. Należność za właściwe zrealizowanie dostawy zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

IV. Termin realizacji: do 31 października 2026 r.