

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska

Odpowiedź na zapytania oferenta

Dotyczy przetargu: „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucinie o budynek sali sportowej z zapleczem i łącznikiem wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej**”

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c248f6f-39ea-4f89-907c-ee665620c0c3

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie Nr 1

Proszę o uzupełnienie w przedmiarze dostawy i montażu gaśnic. Zgodnie z zapisami w Projekcie Technicznym (pkt 11. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy), obiekt ma zostać wyposażony w gaśnice przenośne, gdzie jedna jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm³) przypada na każde 100 m² powierzchni budynku

Odpowiedź:

Należy przyjąć jak w projekcie.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy i roboty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, które nie zostały wyszczególnione w odrębnych pozycjach przedmiaru robót, należy uwzględnić w cenach pozostałych odpowiednich pozycji przedmiaru robót.

Wójt Gminy Niwiska

(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel
(podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym)