

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska

Odpowiedź na zapytania oferenta

Dotyczy przetargu: „**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucinie o budynek sali sportowej z zapleczem i łącznikiem wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej**”

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c248f6f-39ea-4f89-907c-ee665620c0c3

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie Nr 1

Proszę o specyfikację, wymiary i technologię wykonania elementów wyposażenia sali gimnastycznej takich jak: drabinki gimnastyczne, kosze do koszykówki, kotara, zegar, tablica elektroniczna.

Odpowiedź:

Specyfikacja w załączeniu. Uzupełnienie załącznika nr 4 - Dokumentacja - Specyfikacja Techniczna WYPOAŻENIE 13.08.2026r.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne dla technologii wykonania podstawy do wycieraczek niż polimerobeton, np. zastosowanie podstawy z aluminium?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie Nr 3

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę wykładziny zabezpieczającej podłogę sportową. Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź:

Tak, poniżej szczegółowe parametry techniczne:

Przeznaczenie: Ochronna wykładzina obiektowa, wielokrotnego użytku, przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania nawierzchni sportowych (drewnianych i syntetycznych) podczas imprez masowych, kulturalnych, egzaminów oraz montażu scen i krzeseł.

Konstrukcja: Wielowarstwowa, heterogeniczna z PVC, wzmocniona wewnątrz siatką z włókna szklanego (zapewnia stabilność wymiarową – wykładzina nie faluje i nie rozciąga się pod naciskiem).

Grubość całkowita: 1,5 mm – 2,0 mm (zapewnia pełną ochronę przed upadkiem przedmiotów, ruchem pieszym w obuwu wyjściowym oraz naciskiem nóg od krzeseł).

Waga całkowita (gramatura): 1500 g/m² – 2100 g/m² (odpowiedni ciężar własny gwarantuje, że wykładzina stabilnie leży na podłożu i nie podwija się na krawędziach).

Klasyfikacja ogniowa (reakcja na ogień): Minimum **Bfl-s1** (trudnopalna, bezpieczna dla ewakuacji, bezwzględny wymóg w szkołach).

Antypoślizgowość: Klasa minimum **R10** lub klasa **DS** (zabezpiecza młodzież szkolną przed poślizgiem).

Odporność na obciążenia skupione (wgniecenia): Gwarantowana odporność na nacisk nóg krzeseł i stołów egzaminacyjnych (wartość wgniecenia resztkowego poniżej 0,20 mm według normy EN ISO 24343-1).

Zabezpieczenie powierzchni: Fabryczna warstwa poliuretanu (PU/PUR) ułatwiająca czyszczenie plam po napojach, jedzeniu czy śladach z obuwia.

Pytanie Nr 4

Jeżeli szafki w pomieszczeniu nr 3,4 wchodzą w zakres zamówienia prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź:

Szafki w pomieszczeniu 3 i 4 nie wchodzą w zakres zamówienia.

Pytanie Nr 5

Brak w przedmiarze 5 szt. kominków wentylacyjnych dla dachu łącznika . Uwzględniono 2 szt. w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy przyjąć jak w projekcie.

Pytanie Nr 6

korygowany przedmiar uzupełniono o pozycję kosztorysową " Wsypy piwniczne 120 x 30 szt. 2 . Prosimy o uszczegółowienie tego zakresu.

Odpowiedź:

Pomyłka, nie projektuje się wyspów piwnicznych.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Zamawiający informuje, że wszystkie elementy i roboty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, które nie zostały wyszczególnione w odrębnych pozycjach przedmiaru robót, należy uwzględnić w cenach pozostałych odpowiednich pozycji przedmiaru robót.

Zamawiający postanawia wydłużyć termin składania ofert do 17 sierpnia 2026 r. do godziny 9:00.

Wójt Gminy Niwiska

(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel
(podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym)