

**Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska**

Odpowiedź na zapytania oferenta

Dotyczy przetargu: **„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucinie o budynek sali sportowej z zapleczem i łącznikiem wraz z budową zewnętrznego odcinka instalacji elektrycznej i przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej”**

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c248f6f-39ea-4f89-907c-ee665620c0c3

Pytania i odpowiedzi do przetargu

Pytanie Nr 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przewidzianego w dokumentacji projektowej stropu typu Ackermana na strop typu Rektora, przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych, nośności, grubości oraz pozostałych właściwości użytkowych i konstrukcyjnych stropu. Prosimy o informację, czy powyższa zmiana jest dopuszczalna oraz czy wymaga uprzedniej akceptacji projektanta lub wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę projektowanego stropu typu Ackermana na strop typu Rector, pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych. Zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uprzedniej akceptacji projektanta oraz przedstawienia przez Wykonawcę stosownej dokumentacji technicznej i obliczeń potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Wójt Gminy Niwiska

(-) mgr inż. Elżbieta Wróbel
(podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym)