

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**I. Przedmiot zamówienia****Dostawa zaprawy na warstwę mocującą, op. 25 kg – 13 440 szt.****II. Wymagania dotyczące oferowanej zaprawy:****Gotowa zaprawa cementowa przeznaczona do wykonywania spoinowania i montażu nawierzchni betonowych, kamiennych i klinkierowych.****Oferowany materiał powinien spełniać wymagania:**

Tabela nr 1:

Lp.	Wymaganie	Wartość lub kategoria
1.	Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach wg PN EN 1015-11*)	≥ 60 MPa
2.	Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach wg PN EN 1015-11*)	≥ 10 MPa
3.	Wytrzymałość na odrywanie (po 28 dniach wg PN EN 1542*)	$\geq 2,0$ MPa
4.	Absorpcja kapilarna (wg PN EN 13057*)	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
5.	Skurcz (po 56 dniach wg PN EN 12617-4*)	$\leq 0,8\%$ (0,8mm/m)
6.	Odporność na działanie mrozu (200 cykli, w wodzie; Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/12)	
	Ubytek masy próbek badawczych	$\leq 5,0\%$
	Spadek wytrzymałości na ściskanie i zginanie	$\leq 20,0\%$
7.	Mrozoodporność po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania w 2% NaCl Procedura IBDiM Nr PB/TM-1/13)	Brak uszkodzeń

*Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełnić mają materiały, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawione wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach opisu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu Zamawiający powołując się na wskazaną normę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za równoważne uznaje się dostawy spełniające parametry określone w normie wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.