


Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Urząd Gminy Polkowice
2025-02-03, 2567/2025



Gmina Polkowice
Rynek 1
59-100 Polkowice

Nr sprawy: TD/OLG/OME/K/WT/PG/9/2025
Nr pisma: TD25-01-0390160-01
Data: 27-01-2025r
Sprawa: usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora –
przebudowa drogi gminnej w m. Jędrzychów dz. nr 568/2, 574/19
Kontakt: Przemysław Grześkowiak
Telefon: 572-886-280
E-mail: Przemyslaw.Grzeskowiak@tauron-dystrybucja.pl

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
NUMER: TD/OLG/OME/K/WT/PG/9/2025

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

przebudowa drogi gminnej w m. Jędrzychów dz. nr 568/2, 574/19

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowa dotyczy:
 - 1.1 Linia kablowa nN 0,4kV relacji: złącze kablowe nr **Z-102B (ZK-LGU130401)** – słup nr VII/23 (kabel YAKXS4x120mm²)
2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
 - a) Linie kablową nN 0,4kV przebudować w sposób nie kolidujący z planowaną inwestycją, w taki sposób aby linia nie naruszała postanowień normy N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” i innych obowiązujących przepisów. W przypadku nowej linii kablowej zastosować kabel o przekroju odpowiednio 120mm². Do łączenia kabli stosować mufy kablowe w technologii termokurczliwej. W kolizjach poprzecznych kable chronić w rurach osłonowych dwudzielnych koloru niebieskiego o średnicy min. 160mm.
3. Dane techniczne do obliczeń zostaną podane na wniosek Projektanta.
4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego i wykonawczego, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Legnica oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
7. Projekt należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Region SN i nN Lubin (osoba do kontaktu: Pan Marek Niedzwiedzki, tel.: 667696825, marek.niedzwiedzki@tauron-dystrybucja.pl), a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.
13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
14. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej i elektronicznej.
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Porozumienia/ Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze stroną TDSA.
19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat od daty ich wydania.


Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

1. Projekt porozumienia

Kopia:

1. Adresat 2. OME2 –a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
Wydział Eksploatacji
Starszy Specjalista ds. Eksploatacji Sieci

Przemysław G. Gieszkowski

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



**Gmina Polkowice
Rynek 1
59-100 Polkowice**

Nr sprawy: TD/OLG/OME/K/WT/PG/9/2025
Nr pisma:
Data: 27-01-2025r
Sprawa: **usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora –
przebudowa drogi gminnej w m. Jędrzychów dz. nr 568/2, 574/19**
Kontakt: Przemysław Grześkowiak
Telefon: 572-886-280
E-mail: Przemyslaw.Grzeskowiak@tauron-dystrybucja.pl

Odpowiadając na wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A (TD).
W załączeniu przesyłamy warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr **TD/OLG/OME/K/WT/PG/9/2025** z dnia 27-01-2025r, które są ważne przez okres dwóch lat od daty ich określenia.
Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Wydziałem Eksploatacji oddział w Legnicy.

TAURON Dystrybucja S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawcę informacje lub udostępnione dokumenty okazały się niezgodne z prawdą albo uległy modyfikacji. Dotyczy to również przypadku w którym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. w załączeniu przesyła dwa egzemplarze porozumienia o przebudowę sieci. Prosimy o zapoznanie się z treścią zapisów i w przypadku ich akceptacji o podpisanie i odesłanie dwóch egzemplarzy na adres:

TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Legnicy

Ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica.

Prosimy o sprawdzenie poprawności danych i uzupełnienie porozumienia:

- Dane Inwestora,
- w §2 pkt. 2 (data nie może przekraczać daty ważności warunków usunięcia kolizji),
- w §2 pkt. 5,
- w §16 pkt. 1a.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy informuje również, że załączone porozumienie o usunięcie kolizji zostało sporządzone przy założeniu, iż przebudowa będzie realizowana na nieruchomościach: w pasie drogowym, a Inwestor jest zarządcą drogi. W innym przypadku przesłane porozumienie będzie nieaktualne. Inwestor zobowiązany jest dokonać weryfikacji założeń o których mowa w akapicie i poinformować niezwłocznie TAURON Dystrybucja S.A. w przypadku gdy założenia okażą się nieprawdziwe.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Legnicy
Wydział Eksploatacji
Stary Specjalista ds. Eksploatacji

Strona 1 z 1

Przemysław Grześkowiak

