

Wrocław, 04.02.2025r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 22 444 33 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 36 49 322

Zakład Usługowo-Projektowy „WIR”
Daria Boczniewicz
ul. Wiśniowa 55
59-300 Lubin

Wasz znak:

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.102-1.AJ.25

Dot.: **budowy i przebudowy dróg od posesji 102 do 102E i przepompowni w m. Jędrzychów wraz z oświetleniem drogowym.**

Szanowna Pani,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu (zwana dalej PSG) informuje, iż pozytywnie uzgadnia przedłożoną dokumentację projektową. Nadmieniamy, że w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejąca czynna sieć gazowa średniego ciśnienia eksploatowana przez PSG.

W związku z powyższym informujemy, że:

1. Zostały wyznaczone strefy kontrolowane, których wielkości określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W myśl zapisu cytowanego wyżej rozporządzenia w strefach tych nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie gazociągu podczas jego użytkowania.
2. W miejscach skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość tj. 0,2m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanych krawężników i obrzeży wraz z ich ławami oraz projektowanego uzbrojenia podziemnego a istniejącej sieci gazowej.
3. W obrębie projektowanych nawierzchni należy zachować min. przykrycie tj. 0,8 m istniejącej sieci gazowej, liczone od zewnętrznej powierzchni gazociągu do poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni i 1,0 m od powierzchni jezdni.
4. Istniejący, polietylenowy gazociąg średniego ciśnienia dn 63 pod projektowaną muldą i jezdnią budowanej drogi, na całej długości należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną.

O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownię w Lubinie, ul. Odrodzenia 6, 59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Jednocześnie nadmieniamy, że należy przestrzegać zasad dotyczących realizacji podanych w załączniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikami ważne jest do dnia 04.02.2027r.
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia należy ponownie wystąpić o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji.

Za wykonaną usługę zostanie wysłana odrębną korespondencją faktura VAT.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sektora Ewidencji Majątku i Uzgodnień

Alina Hącel

Pismo sporządziła : Agnieszka Jarzab

Załączniki:

- nr 1
- nr 2

Otrzymują:

- Adresat
- Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-300 Lubin
- Gazownia w Lubinie
- ZMSM-AJ a/a