

Bielany, dnia 07 sierpnia 2026 r.

Znak sprawy IZP.271.8.2026

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) w związku z zapytaniem skierowanym w postępowaniu pn. „**Budowa mostu w miejscowości Patrykozy Kolonia**” przekazujemy poniżej treść pytania i odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nr 1.

W związku z rozbieżnością długości przepustu pomiędzy kosztorysem, w którym widnieje 7m, a rysunkiem na którym jest 6m. Proszę o sprostowanie ile dokładnie wynosi długość przepustu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na etapie uszczegółowienia rozwiązań projektowych, w związku z koniecznością dokonania korekty wysokościowej projektowanego przepustu oraz dostosowania jego posadowienia do istniejących warunków terenowych i projektowanych rzędnych drogi, przyjęto konieczność wykonania części przelotowej przepustu o długości 7,0 m.

W związku z powyższym do wyceny i realizacji należy przyjąć długość części przelotowej przepustu wynoszącą 7,0 m, zgodnie z przedmiarem robót.

Z up. WÓJTA

Jarosław Krasnodębski
KIEROWNIK REFERATU
INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA