



POWIAT MIĘDZYRZECKI

Adres: ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz tel/fax: 95 742 84 10/11

www.powiat-miedzyrzecki.pl NIP: 596-15-43-170

Międzyrzecz, dnia 10 sierpnia 2026 r.

AB.272.20.2026.DPP

Otrzymują:
Wykonawcy, którym przekazano
Specyfikację Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) pn.: **Remont – przebudowa powiatowego magazynu obrony cywilnej w Międzyrzeczu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) udziela wyjaśnień na zapytanie dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

Pytanie:

w związku z postępowaniem AB.272.20.2026.DPP dotyczącym remontu i przebudowy powiatowego magazynu obrony cywilnej analizujemy możliwość przygotowania wyceny zakresu projektowanego świetlika kalenicowego.

Prosimy o doprecyzowanie:

- czy wypełnienie świetlika przewidziano z poliwęglanu,
- jakie są jego wymiary lub powierzchnia,
- czy zakres obejmuje kompletną konstrukcję, wypełnienie, obróbki oraz montaż.

Jeżeli informacje te znajdują się w dokumentacji postępowania, prosimy o wskazanie właściwego rysunku lub pozycji przedmiaru.

Odpowiedź:

Świetlik dachowy wskazany jest w przedmiarze w pozycji 68. Powierzchnia świetlika: $22,36 \times 2,26 = 50,534 \text{ m}^2$ (w wymiarze łuku)

Opis świetlika wskazany jest w Projekcie Architektoniczno-Budowlanym w dziale 6.14.11. Świetlik stały, nieotwieralny o wymiarze $2,0 \times 22,36 \text{ m}$ (w rzucie poziomym) wykonany z poliwęglanu komorowego na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej. Rysunek A-3, A-4 i A-5. Zakres obejmuje kompletną konstrukcję, wypełnienie, obróbki oraz montaż.

Starosta Międzyrzecki

.....
(podpis elektroniczny)