

Katowice, dnia 2 czerwca 2025 r.

WPZ.52840.1.132.2025.RH

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 572) i art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. *o ochronie przeciwpożarowej* (tekst jedn. Dz. U. 2025, poz. 188), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 maja 2025 r. (data wpływu do tut. Komendy w dniu 8 maja 2025 r.) Pana Sławomira Hetmańczyka, reprezentującego Zarząd Powiatu Gliwickiego, dotyczącego wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie zlokalizowanym pod wskazanym adresem, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pn.: „*Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Sławomira Hetmańczyka oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Marcina Łukacza,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w wyżej wymienionym budynku wymagania bezpieczeństwa pożarowego, zawartego w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczącego:

- długości dojścia ewakuacyjnego (§256 ust. 3),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wydzielenia strefy pożarowej ZLIII poprzez ściany o klasie odporności ogniowej REI120 z naświetlami EI60, w sposób wskazany w części rysunkowej ekspertyzy,
- 2) wydzielenia strefy pożarowej z pomieszczeniami technicznymi na poziomie przyziemia (w strefie pożarowej ZLIII) poprzez ściany i stropy o klasie odporności ogniowej REI120 z drzwiami EI60, w sposób wskazany w części rysunkowej ekspertyzy,
- 3) zamknięcia pomieszczeń gospodarczych drzwiami o klasie odporności ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy,
- 4) wyposażenia dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o ponadnormatywnej wartości natężenia oświetlenia 2lx, w pozostałym zakresie spełniające wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 5) zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do klasy odporności ogniowej przenikającego elementu,
- 6) opracowania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, zawierającej szczegółowe procedury dla personelu w zakresie postępowania na wypadek pożaru i zapobiegania jego powstaniu.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w aktualnie obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art. 126 i art. 107 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia, w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Roman Klecha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymuje:

1. Sławomir Hetmańczyk
ul. Korczaka 6/100
41-300 Dąbrowa Górnicza; (+1 egzemplarz ekspertyzy) **ZPO**

Do wiadomości:

2. KM PSP Gliwice; (+1 egzemplarz ekspertyzy)
3. KW PSP Katowice WPZ a/a. (+1 egzemplarz ekspertyzy)