

Poznań, 2 wrzesień 2025

OD5/ZUP/WEO25P 158014

**Swarzędzkie Towarzystwo
Budownictwa społecznego Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 13
62-020 Swarzędz**

Dotyczy: uzgodnienia schematów instalacji odbiorczej dla budynku wielorodzinnego **Swarzędz; ul. Bramkowa 4.**


Odpowiadając na pismo z dnia 12.08.2025. informujemy, że w związku z przewidywanym remontem instalacji odbiorczej w budynku przy w/w ulicy, uzgadniamy przedstawione rysunki schematów zasilania i tablic montażowych TG i TP w zakresie układów pomiarowych i zgodności z zawartymi umowami dystrybucyjnymi z ENEA Operator Sp. z o.o. Przyjmujemy do wiadomości, że remont instalacji elektrycznych w przedmiotowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym nie jest związany ze zwiększeniem mocy zapotrzebowanej przez odbiorców energii elektrycznej.

Część dotycząca złącza ZK i konieczność wyłączenia napięcia w przyłączy i przygotowanie miejsca pracy związanego z wymianą odcinka **W.L.Z.** należy zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem do Działu Majątku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2.

Przed przystąpieniem przez wykonawcę do prac remontowych zarządca nieruchomości powinien wystąpić do Wydziału Układów Pomiarowych w Oddziale Dystrybucji Poznań z wnioskiem o wyrażenie zgody na zerwanie plomb na zabezpieczeniach przedlicznikowych i licznikach poszczególnych odbiorców energii elektrycznej.

Sprawę prowadzi Wydział Układów Pomiarowych.

k/o
RD1/ZM
OD5/ZUP

ENEA Operator Sp. z o.o.
Departament Zarządzania Informacją Pomiarową
Wydział Układów Pomiarowych Poznań
Służba Technicznej Obsługi Odbiorców Drobnych Odbioru
Kierownik

Mirosław Nowicki

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl