

widok od podwórza

**ZNISZCZENIE, ZAWILGOCENIE
PODBITKI I KROKWI
(konieczność napraw)**

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

SPEKANIA, UBYTKI,
ZABRUDZENIA TYNKU

OKNO DO WYMIANY

OKNO DO WYMIANY

**INSTALACJE DO
WYMIANY, UKRYCIE
POD TYNKIEM**

OSWIETLENIE DO
WYMIANY

DRZWI DO
WYMIANY

**REMONT OPASKI
PRZY BUDYNKU**

OKNO DO WYMIANY

DRZWI DO WYMIANY

**SPĘKANIA, ZACIEKI,
ZABRUDZENIA,
ODSPÓJENIA TYNKI**


**SCHODY ZEWNĘTRZNE
DO NAPRAWY.**

WYKONANIE NOWEJ BALUSTRADY


OKNO DO WYMIANY

**SPĘKANIA, ZACIEKI,
ZABRUDZENIA,**

ZDJĘCIA STANU ISTNIEJĄCEGO



LOKALIZACJA:



ZWERYFIKOWANYCH OBIĄRÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKcie.

► W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGAĆ ZAPISÓW INFORMACJI B10Z, NADZÓR BUDOWY MA OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW MIEJSC PRACY, SZCZEGÓLNA UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA STREFY NIEBEZPIECZNE, PRACĘ NA WYSOKOŚCI, RUSZTOWANIA, DROGI KOMUNIKACYJNE ITP.

WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNI
KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W
WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

PROJEKTANT:

 projekt---architektura
maciej---lesisz
poznań ul. łozowa 84/9 — tel. 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com

TEMAT:

Termomodernizacja elewacji i dachów budynków przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu

ADRES:

Swarzędz 62-020, ul. Bramkowa 4, działki nr 1013/1, 1013/2, 1014, 1021/2, obręb 01 Swarzędz, j.ewid.302116_4 Miasto Swarzędz

BRANŽA:

ARCHITEKTURA

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

Imię i nazwisko
mgr inż. arch. Maciej Lesisz
nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

Podpis

TREŚĆ RYSUNKU:

**Inwentaryzacja -
elewacja południowa od
podwórza**

Skala:

Data:

1:100

5.2025

Numer rvsunku:

1.05