

Wyjaśnienie nr 2

Znak: IK.271.12.2026.ZP

Gromnik, dnia 07.08.2026 r.

**Dot. zadania pn.: „Modernizacja poprzez remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Gromniku, gmina Gromnik”**

**Zadanie współfinansowane w ramach programu: „Sportowa Małopolska - Małopolski
program rozwoju bazy sportowej - edycja II”**

W związku z otrzymaniem zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedź na skierowane pytania:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie brakujących wymiarów ścianki wspinaczkowej (szerokość i pochylenie).

Odpowiedź:

Należy zamontować ściankę wspinaczkową o wysokości od 5m do 6m dwutorową z asekuracją. Sposób montażu do istniejącej sali gimnastycznej określi producent ścianki wspinaczkowej.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki okiennej zostało udostępnione w treści załącznika nr 1 do wyjaśnienia nr 1.

Wójt Gminy Gromnik
mgr Małgorzata Kras