

Znak: IK.271.12.2026.ZP

Gromnik, dnia 07.08.2026 r.

**Dot. zadania pn.: „Modernizacja poprzez remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Gromniku, gmina Gromnik”**

**Zadanie współfinansowane w ramach programu: „Sportowa Małopolska - Małopolski
program rozwoju bazy sportowej - edycja II”**

W związku z otrzymaniem zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.), Zamawiający przedstawia odpowiedź na skierowane pytania:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów wentylatorów sufitowych do wymiany?

Odpowiedź:

Wydajność podano w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wentylatory należy zamontować na dachu z doprowadzeniem zasilania. Sterowanie uruchomieniem wentylatorów umieścić w projektowanej szafce uruchamiania rolet.

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie rysunków okien i drzwi przewidzianych do wymiany ? (okna - podział oraz czy otwierane)

Odpowiedź:

Zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej zostały udostępnione w treści odpowiednio załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 do wyjaśnienia nr 1.

Wójt Gminy Gromnik
mgr Małgorzata Kras