

[illegible][illegible]

JEZDNIĄ

15

400

8

100

skrajnia jezdni
ul. Górnośląska (DW780)

2%

istn. konstr.

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm

DROGA DLA PIESZYCH

ZIELEŃ

(#1) - rzędna rowu (r) zgodna z projektowaną niweletą rowu
(#2) - lokalizacja дренаżu wg planu sytuacyjnego,
rzędna (d) zgodna z projektowaną niweletą drenu,
(#3) - należy zapewnić dowiązanie do istniejących rzędnych (i)

PARAMETRY SKRAJNI		
NAZWA ELEMENTU	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ
JEZDNIA	h=4,50m	szerokość jezdni wraz z obustronną szerokością pasa bezpieczeństwa b=0,50m

JEZDNIJA

DROGA DLA PIESZYCH

ZIELEŃ

15 250 8 100

skrajnia jezdni

ul. Górnośląska (DW780)

60

2%

+8 +9 +8

1

istn. konstr.

warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH /PAS NAPROWADZAJĄCY/

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH /PAS OSTRZEGAWCZY/

[wymiar w cm]

1. Rura ocynkowa Ø60,3x1,5
2. Rura ocynkowa Ø20x1,5
3. Rura ocynkowa 48,3x1,5

[wymiar w mm]

8cm	warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa typu "prostokąt 10x20cm", kolor szary
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
5cm	podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
30cm	podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63 (zagęszczane w dwóch warstwach)
46cm	ŁĄCZNIE

8cm	warstwa ścieralna - płyty betonowe typu "Brajł kropki" 30x30cm, kolor żółty
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
5 cm	podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
30cm	podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63 (zagęszczane w dwóch warstwach)
46cm	ŁĄCZNIE

8cm	warstwa ścieralna - płyty betonowe typu "Brajł paski" 30x30cm, kolor żółty
3cm	zaprawa cementowa M10 (wyrób gotowy)
5 cm	podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
30cm	podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stab. mech. o uziarnieniu ciągłym 0/63 (zagęszczane w dwóch warstwach)
46cm	ŁĄCZNIE

obrzeże bet. o wym.
ulożone na ławie b

- beton C12/15 0,

krawężnik bet. typ "A" wibroprasowany
o wym 15x30x100cm wraz ze ściekiem
z bet. kostki brukowej typu "prostokąt"
o wym. 8x10x20cm ułożone na ławie bet.
z oporem - beton C12/15 0,116m³/mb

[illegible]

krawężnik bet. najazdowy o wym 15x22x100cm
wraz ze ściekiem z bet. kostki brukowej
typu "prostokąt" o wym. 8x10x20cm ułożone
na ławie bet. z oporem - beton C12/15
0,117m³/mb



BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzeżyk
500 107 084
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1
e - mail: biuro@biuromk.net 32-602 OŚWIECIM

investor:

GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
ul. Konarskiego 2
41-403 Chełm Śląski

adres inwestycji:

CHEŁM ŚLĄSKI - ul. Zakole

faza projektu:	
----------------	--

PROJEKT WYKONAWCZY

temat projektu:

**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika
na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim.**

tytuł rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE - cz.1

branža:

DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

projektował:

inż. Krzysztof Strzeżyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalność drogowa

podpis:

data:

skala:

nr rysunku:	
-------------	--

XII 2025 r.

1:500

3.1