

Chełm Śląski, dnia 23.07.2025 r.


GGI.6853.2.7.2025

BIURO INŻYNIERSKIE MK Spółka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oświęcim

Dotyczy: uzgodnienia planu sytuacyjnego wraz z potwierdzeniem przebiegu sieci kanalizacji deszczowej oraz wyrażeniem zgody na wpięcie do sieci w związku z inwestycją pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Zakole od ul. Chelmskiej do ul. Miodowej w Chełmie Śląskim*”.

Odpowiadając na pismo z dnia 21.07.2025r. w sprawie jw. potwierdzam przebieg sieci kanalizacji deszczowej i wyrażam zgodę na odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej na ulicy Zakole oraz akceptuję rozwiązanie projektowe przedmiotowej kanalizacji na projektowanym odcinku drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 pod następującymi warunkami:

- kanalizację zaprojektować i wykonać z rur dostosowanych do pracy na terenach objętych uszkodzeniami górnictwem;
- rury należy ułożyć na podsypce i z obsypką piaskową grubości 20 cm;
- średnicę rur oraz studnie kanalizacyjne dostosować do średnic kanalizacji deszczowej istniejącej, do której będzie wykonane przedmiotowe podłączenie.

WÓJT GMINY
Chełm Śląski

mgr inż. Andrzej Severyn

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a