

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Tychach
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
tel. 22 444 33 33
gazownia.tychy@psgaz.pl

BIURO INŻYNIERSKIE MK S.J.
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oświęcim

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0170.763.160144437.25

Tychy, 2025-07-31

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Zakole od ul. Chełmskiej do ul. Miodowej wraz z odwodnieniem” w Chełmie Śląskim.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy mapę z naniesioną siecią gazową średniego ciśnienia. W zaznaczonym zakresie nie posiadamy sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Stacji i Sieci Gazowych.

Uzgodniono z uwagami załączony projekt zagospodarowania terenu:

1. Przy pracach projektowych oraz pracach wykonawczych należy zachować strefę kontrolowaną zgodnie z załącznikiem nr 2 tabela nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. 2013 poz. 640/,
2. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub rury ochronnej na gazociągu powinna wynosić nie mniej niż 0,8m do projektowanej nawierzchni zjazdu przy czym nie mniej niż 0,3m od spodu konstrukcji nawierzchni.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji deszczowej z ww. siecią gazową należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m. Miejsca skrzyżowań projektowanego uzbrojenia z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zjazdy, chodniki, drogę i przejście dla pieszych, pobocze w strefie kontrolowanej sieci gazowej wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych,
5. Armaturę gazową należy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi i wyprowadzić do poziomu terenu.
6. W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągu oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej. Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora,
7. Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
8. Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
9. Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
10. Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągu.
11. Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych.
12. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

VERTE

Każdą zmianę w stosunku do załączonego planu należy uzgodnić z Gazownią w Tychach.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Tychach, ul. Barbary 25 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać pisemne zlecenie na min. 14 dni przed planowym rozpoczęciem robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

UWAGA:

Niniejsze uzgodnienie rozpatrzono w zakresie sieci rozdzielczej. W zakresie sieci przesyłowej jednostką odpowiedzialną jest Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Tychach

Wiktor Matuszek

Załącznik: 1 egz. map
Kopia: 0170
symbol usługi: 5.3.1.1

Fakturę VAT za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym
Sporządził: Aleksandra Lipina

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.