

Projektant:	mgr inż. Robert Koszał	ELRO - Usługi Projektowe
up.bud.nr	1097/LD/90	ul. Żana 29/11
Sprawił:	mgr inż. Jakub Koszał	20-601 Lublin
up.bud.nr	LUB0039/PWBE/15	
Obiekt:	Kazimierzyn gmina Ryki dz. nr 505	Inwestor: Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 08-500 Ryki
Tytuł rys.:	Projekt oświetlenia ulicznego Kazimierzyn gm. Ryki	Data 06.2026
		Skala 1:500
		Nr r/s. 1

1. Długość projektowanej linii kablowej nn oświetlenia drogowego:
- YAKXS 4x25 - tr. d.347m/dl. 382m relacji: proj. szata oświetleniowa SO linii - proj. słupy oświetleniowe nr 1, 9.
2. Słupy oświetleniowe stałowe, ocynkowane, stożkowe 7m, wysięgniki jednoramienne I, oprawy LED 34W IP66, III klasa Izolacji.
3. Przejścia pod z pod władzami do posesji wykonać kablami nn układanymi przewiercani w rurach SRS 75. Istniejące kable nn w miejscach skrzyżowań i zbliżeń oślonie rurami dwudzielnymi A 110 PS, kable SN 15 kV rurą A 160 PS. Pozostałe rury osłoniowe 75. Długości rur podaje rysunek nr 1.
4. Wykonać uzziemienie słupów oświetleniowych nr 1,3, 9 ISO – RS300.
5. PGE wykona przyłącze nn do SO.
6. Roboty kablowe wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 (lub równoważną) i zaleceniami wynikającymi z uzgodnień.

Oznaczenia:

- projektowana linia kablowa YAKXS 4x25
- proj. oprawa oświetleniowa LED 34W
- 4 - proj. słup oświetleniowy stal. ocynk.
- SO - proj. szata oświetleniowa
- proj. rura osłonowa

