



Puławy, 13 lipca 2026 r.

L. dz. /PGED0700967KW26/2026

Egz. nr 1



Handwritten signature: P. Łukaszko-Ingels
Handwritten date: 11.07.2026

Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Dotyczy: Budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. Wąska w m. Leopoldów.


W odpowiedzi na Państwa pismo WIR.7021.13.2026 z dnia 06.07.2026 r. dotyczące budowy napowietrznej linii oświetlenia drogowego przy ul. Wąska w m. Leopoldów informujemy, że wyrażamy zgodę na rozbudowę napowietrznej linii oświetlenia drogowego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej na następujących warunkach:

1. Miejsce przyłączenia istniejącej napowietrznej linii oświetlenia drogowego do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. - istniejąca szafka oświetlenia ulicznego linii nN Falentyn ST-3 nr 30136.
2. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na odejściu od istniejącej linii oświetlenia drogowego na żerdzi stacji transformatorowej Falentyn ST-3.
3. Istniejąca moc przyłączeniowa oświetlenia drogowego – 5 kW, w układzie 1-fazowym, zabezpieczenie główne o wartości 25 A.
4. Na istniejących słupach linii nN Falentyn ST-3 zaprojektować podwieszenie przewodu oświetleniowego typu AsXSn na odcinku od żerdzi stacji transformatorowej Falentyn ST-3 do słupa nr 12.
5. Z projektowanego przewodu oświetleniowego typu AsXSn zasilić projektowane oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności.
6. Projektowaną linię oświetlenia drogowego zasilić od istniejącej linii oświetlenia drogowego na żerdzi stacji transformatorowej Falentyn ST-3.
7. Opracować i dostarczyć do sprawdzenia w Rejonie Energetycznym Puławy dokumentację techniczną:
 - Wykonać obliczenia wytrzymałości słupów linii nN po podwieszeniu dodatkowego przewodu.

- Wykonać analizę profili wysokości zawieszenia przewodów oświetlenia drogowego względem obiektów stałych i powierzchni gruntu.
- 8. Prace wykonać własnym kosztem i staraniem poprzez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Prace należy zgłosić w Rejonie Energetycznym Puławy celem odbioru technicznego.
- 9. Wszelkie materiały użyte w budownictwie winny posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności i spełniać wymogi standardów obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A.
- 10. Układ sieci TN.
- 11. Układ sterowania oświetleniem, pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia pozostawić w miejscu dotychczasowego zamontowania.
- 12. Ważność niniejszego pisma określa się na dwa lata licząc od daty jego wystawienia.
- 13. Wybudowane urządzenia pozostaną na majątku inwestora.

Niniejsze warunki przyłączenia bez zawartej umowy na udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowania na nich urządzeń oświetlenia drogowego nie stanowią podstawy do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych.

Z poważaniem



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Puławy
Zastępca Dyrektora
Piotr Kozioł

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Fajbuś Mariusz