



OKNA DACHOWE

symbol	OD1		W1
schemat			
wym. otworu w dachu [cm]	s	220	85
	h	200	85
materiał	-		aluminium
liczba razem [szt.]	2		4
UWAGI	Kłapa oddymiająco-wentylacyjna dwuskrzydłowa: -wymiar w świetle podstawy 200x220cm -podstawa prosta o wysokości 50cm z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, niemalowana -ocieplenie podstawy: płyta PIR o gr. 30mm -kołnierz: szerokość: 10cm, -rama skrzydła niemalowana od wewnątrz, niemalowana od zewnątrz -dodatkowe obwodowe ocieplenie skrzydła -wypełnienie: płyta z poliwęglanu komorowego gr. 32mm, kolor mleczny, (PCA32) -współczynnik przenikania ciepła $U_{rc}= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ -oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie, siłownik 24V, - g / 2 x 2,6 A -klasyfikacja SL 550 -klasyfikacja WL 1500 -najniższy element układu sterującego 17cm poniżej podstawy -powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownicą 3,11m² -klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2		Wyłaz dachowy na dwóch zawiasach, montowany w połaci dachowej w niższej części budynku zgodnie z rzutem. Ramka z PCV w kolorze białym, siłownik elektryczny, pochwyt, zamykany na klucz. Podstawa prosta z twardego PVC H=60cm. Uwaga: Kołnierz podstawy należy docieplić. Pokrycie świetlika: szkło bezpieczne laminowane + kopuła PET-G/ PMMA. Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu okno+kopuła $U_{max}= 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Wyłaz w segmencie F wyposażony w drabinę wyłazową zgodnie z charakterystyką 2604_02_PW_01

<u>uwagi ogólne:</u> 1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. 2. Wszelkie nieścisłości z projektem należy niezwłocznie zgłosić do projektantów 3. Nie skalować z rysunku		
Główny Projektant dwa domagało wnuk architektki domagało wnuk architektki ul. Jarosławska 16 93-524 Łódź tel. 42 23 66 313 info@dwarchitekci.pl		
Inwestor Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom		
Projekt Remont i docieplenie pokrycia dachowego budynku Wydziału Ekonomii i Finansów w Radomiu przy ul. Chrobrego 31		
Lokalizacja Wydział Ekonomii i Finansów ul. Króla Bolesława Chrobrego 31, 26-605 Radom działki nr ewid. 77/12, 98/64, 99/3 obręb 0020 Gołębiów		
Projektant mgr inż. arch. Jacek Wnuk	Nr upr. 1/R-172/LOOIA/10	Podpis 
Sprawdzający mgr inż. arch. Małgorzata Domagało - Wnuk	Nr upr. 03/LOOKK/2011	Podpis 
Współpraca mgr inż. arch. Miłosz Kazuła		
Branża ARCHITEKTURA	Data 05.2026	
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY	Format -	Skala 1:50
Rysunek ZESTAWIENIE ŚLUSARKI - OKNA DACHOWE		
Nr Projektu 2604	Nr Rysunku PW-602	Rewizja
Plik		