



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Piaseczno, dnia 13.08.2026 r.

Znak sprawy: ZPU.272.31.2.2026

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2839W na odcinku od ronda z ul. Masztową do drogi ekspresowej S7 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2839W na odcinku od drogi ekspresowej S7 do ronda z ul. Rybną”.

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

W załączonych dokumentach brak umowy z PGE. Czy zamawiający posiada taką umowę? Jeśli nie to czym kosztem i staraniem odbędzie się zawarcie tej umowy?

Odpowiedź 1:

Odpowiedź na pytanie znajduje się w dokumentacji przetargowej: **Nowy Załącznik nr 5 – Warunki ogólne dla umów na wykonanie robót budowlanych.**

Pytanie 2:

Wnoszę do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązania równoważnego w postaci rur litych jednowarstwowych PVC-u o sztywności SN8

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w postaci rur litych jednowarstwowych PVC-u o sztywności SN8.

Pytanie 3:

Która konstrukcja na jezdni jest prawidłowa: 4+5+siatka zgodnie z przekrojami, czy 4+8+siatka zgodnie z opisem technicznym?

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pt.: „**Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.



Odpowiedź 3:

Ofertę należy przygotować na podstawie konstrukcji nawierzchni zamieszczonej w części rysunkowej na przekrojach konstrukcyjnych.

a) Odcinek od ronda z ul. Masztową do drogi ekspresowej S7

Wzmocnienie nawierzchni wykonać poniższą konstrukcją:

- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 4 cm
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 5 cm
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu powierzchniowym na głębokość średnią 5 cm.

Poszerzenie nawierzchni wykonać poniższą konstrukcją:

- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 4 cm
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 8 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. 0/31.5 mm stab. mechanicznie 20 cm
- warstwa z mieszanki zwiąż. cem. C 1.5/2.0 15 cm

Geosiatkę dwukierunkową z geokompozytu o wytrzymałości 100 kN/m układać pod warstwą ścieralną na całej szerokości projektowanej jezdni.

b) Odcinek od drogi ekspresowej S7 do ronda z ul. Rybną

Wzmocnienie nawierzchni wykonać poniższą konstrukcją:

- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 4 cm
- warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 5 cm
- istniejąca nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu powierzchniowym na głębokość średnią 5 cm.

Geosiatkę dwukierunkową z geokompozytu o wytrzymałości 100 kN/m układać pod warstwą ścieralną na całej szerokości projektowanej jezdni.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ:

- Dotychczasowy zapis rozdziału **XVII (Termin związania z ofertą) pkt. 1** otrzymuje następujące brzmienie:
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **18.09.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Dotychczasowy zapis rozdziału **XVIII (Sposób i termin składania i otwarcia ofert) pkt. 1 i 3** otrzymują następujące brzmienie:
 1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 20.08.2026 r. do godziny 10:00.**
 3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20.08.2026 r. o godzinie 10:30**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

- Dotychczasowy zapis ogłoszenia o zamówieniu w **Sekcji VIII (Procedura)** otrzymuje następujące brzmienie:

8.1.) Termin składania ofert: 2026-08-20 10:00

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pt.: „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

8.3.) Termin otwarcia ofert: **2026-08-20 10:30**

8.4.) Termin związania ofertą: do **2026-09-18**

Odpowiedzi na pytania ze zmianą treści SWZ oraz **Nowy załącznik nr 5 do SWZ – Warunki ogólne dla umów na wykonanie RB**, można pobrać ze strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-505f302c-4501-4a23-9ccd-3bcad5153305>

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Wicestarosta Piaseczyński

Marta Sulimowicz

/podpisano elektronicznie /

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pt.: „**Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.