

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Remont ulic w mieście Mońki: Kosmiczna, Lotnicza, Planetarna i Szpitalna.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania wykonawcy:

Zadanie nr 1 - Remont ulic w mieście Mońki: Kosmiczna, Lotnicza, Planetarna

1. W związku z zapisem w dokumentacji: „Regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych i studni rewizyjnych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wymianą pokryw i pierścieni wyrównawczych”, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zakresu przedmiotowych robót. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy przy wymianie zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy zastosować zwężki betonowe czy pokrywy odciażające. Ponadto prosimy o potwierdzenie, czy zakres robót obejmuje również wymianę włączów i wpustów żeliwnych na nowe, gdyż nie wynika to wprost z przytoczonego zapisu. W przypadku konieczności wymiany włączów i wpustów żeliwnych prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych włączów dla studni kanalizacji sanitarnej (KS) oraz włączów i wpustów kanalizacji deszczowej (KD), które należy przyjąć do wyceny.
2. W związku z zapisem w dokumentacji: „Regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych i studni rewizyjnych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wymianą pokryw i pierścieni wyrównawczych”, zwracamy się z prośbą o wskazanie średnic studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dla których przewidziano wymianę zwieńczeń, co umożliwi prawidłowe i rzetelne skalkulowanie kosztów realizacji robót.
3. W związku z zapisem w dokumentacji dotyczącym „Regulacji pionowej zaworów odcinających sieci gazowych” prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej istniejących zaworów gazowych nie należy uwzględniać kosztów zakupu nowych elementów, takich jak skrzynki uliczne, a regulację należy wykonać z wykorzystaniem istniejących elementów?
4. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej istniejących studzienek teletechnicznych nie należy uwzględniać kosztów zakupu nowych elementów zwieńczenia,

takich jak pokrywy betonowe, a regulację należy wykonać z wykorzystaniem istniejących elementów.

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania regulacji wysokościowej istniejących hydrantów nadziemnych zlokalizowanych na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem.

Zadanie nr 2 - Remont ulicy Szpitalnej.

1. W związku z zapisem w dokumentacji: „Regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych i studni rewizyjnych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wymianą pokryw i pierścieni wyrównawczych”, zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie zakresu przedmiotowych robót. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy przy wymianie zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej należy zastosować zwężki betonowe czy pokrywy odciążające. Ponadto prosimy o potwierdzenie, czy zakres robót obejmuje również wymianę włączów żeliwnych na nowe, gdyż nie wynika to wprost z przytoczonego zapisu. W przypadku konieczności wymiany włączów żeliwnych prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych włączów dla studni kanalizacji sanitarnej (KS), które należy przyjąć do wyceny.
2. W związku z zapisem w dokumentacji: „Regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych i studni rewizyjnych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wymianą pokryw i pierścieni wyrównawczych”, zwracamy się z prośbą o wskazanie średnic studni kanalizacji sanitarnej, dla których przewidziano wymianę zwieńczeń, co umożliwi prawidłowe i rzetelne skalkulowanie kosztów realizacji robót.
3. W związku z zapisem w dokumentacji dotyczącym „Regulacji pionowej zaworów odcinających sieci gazowych” prosimy o potwierdzenie, że w wycenie regulacji pionowej istniejących zaworów gazowych nie należy uwzględniać kosztów zakupu nowych elementów, takich jak skrzynki uliczne, a regulację należy wykonać z wykorzystaniem istniejących elementów.

ODPOWIEDZI Zadanie nr 1 - Remont ulic w mieście Mońki: Kosmiczna, Lotnicza, Planetarna

Ad.1. Podczas regulacji pionowej należy zastosować pierścienie odciążające aby przejść ciężar nadjeżdżających pojazdów. Należy przewidzieć wymianę włączów oraz wpustów ulicznych na nowe. Podstawowym parametrem dla włączów oraz wpustów ulicznych jest klasa obciążenia która powinna wynosić D400.

Ad.2. Średnica istniejących włączów wynosi około 600 mm. Należy przyjąć do wyceny włązy o średnicy 600 mm nie licząc zwieńczenia włączów. W załączeniu zdjęcia ust. włączów.

Ad.3. Należy wykonać z istniejących materiałów.

Ad.4. Należy wykonać regulację z wykorzystaniem istniejących elementów.

Ad.5. Zamawiający wymaga wykonanie regulacji pionowej hydrantów analogicznie do zmiany niwelety remontowanych dróg.

ODPOWIEDZI Zadanie nr 2 - Remont ulicy Szpitalnej

Ad.1. Podczas regulacji pionowej należy zastosować pierścienie odcciążające aby przejść ciężar nadjeżdżających pojazdów. Należy przewidzieć wymianę włączów oraz wpustów ulicznych na nowe. Podstawowym parametrem dla włączów oraz wpustów ulicznych jest klasa obciążenia która powinna wynosić D400.

Ad.2. Średnica wynosi 600 mm.

Ad.3. Należy wykonać z istniejących materiałów.

*z up. Burmistrza
Joanna Kulikowska
Sekretarz Gminy*

Załączniki:
- zdjęcia włączów