

- wszystkie wysokości montażu podano od gotowej podłogi
- przed zamówieniem opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego należy zweryfikować możliwość montażu natynkowo lub podtynkowo,
- oprawy oświetlenia awaryjnego i ich rozmieszczenie należy uzgodnić z rzeczoznawcą d.s. ppoż. po dobraniu konkretnych modeli opraw do danej inwestycji,
- w pomieszczeniach wilgotnych o min IP44,
- oprawę awaryjną nad hydrantem na korytarzu zasilić z instalacji oświetleniowej w toalecie dla niepełnosprawnych,
- włączenie wentylatora kanałowego powinno nastąpić po włączeniu oświetlenia w toalecie dla niepełnosprawnych lub oświetlenia w toalecie męskiej. Wentylator musi być zgodny z projektem sanitarnym,
- instalację przyzywową w toalecie dla niepełnosprawnych należy zasilić z instalacji oświetleniowej.

- Łącznik świecznikowy podgryzicy IP44
- Łącznik świecznikowy podgryzicy IP44
- Gniazdo 230V o IP44
- Oprawa naciśniana liniowa nad lustrem o IP54 18W, 4000K.
- Wypust zasilający
- AW1 Oprawa awaryjna podtynkowa LED, 3W 405nm 1h jednozadaniowa
optyka awarta, biała, IP65 z autotestem
- AW1 Oprawa awaryjna natynkowa LED, 1W 2500nm 1h jednozadaniowa,
optyka awarta, biała, IP65 z autotestem
- 1 Oprawa downlight 28W (2492 lm; 27.9 W) IP44
- 2 Oprawa downlight 18W (1671 lm; 17.5 W) IP44
- Przycisk pociągowy FAP3002 w toalecie dla niepełnosprawnych
koniec linki na wysokości 0,4m nad podłogą
- Kasownik FEH1001 i transformator FLM100 w
toalecie dla niepełnosprawnych
- Lamka sygnałowa FLM1200 nad drzwiami do
toalety dla niepełnosprawnych

Jednostka projektowa		
ArchiStory Pracownia Projektowa Diana Leonik ul. Nowogrodzka 2c/12, 15-490 Białystok, tel. 660-152-815		
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
projektant: mgr. inż Marcin Leszczyński	PDL/0093/PBE/22	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Remont łazienek w Technikum Leśnym w Białowieży		
ADRES INWESTYCJI: dz.1295/90 jedn. ew. 200502_2 obr. 0004 Białowieża		
INWESTOR: Technikum Leśne w Białowieży ul. Park Dyrekcyjny 1a 17-230 Białowieża		
FAZA:	Projekt Techniczny	
BRANŻA:	Elektryczna	
TEMAT: Rzut instalacji elektrycznej na parterze		
SKALA:	B/S	RYS. NR IE2
DATA:	17.06.2026	