

Gorzkowice, dnia 03 sierpnia 2026r.

ZP.271.7.2026

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793) - zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 257 pkt 1 ustawy Pzp) pn.: „**Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia**”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia – dalej „SWZ”

A. Działając na podstawie art. 135 ust 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, NIP: 771-10-87-832, REGON: 590647871, przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), **wraz z udzieloną odpowiedzią:**

Zapytanie z dnia z dnia 31 lipca 2026r.

„Czy dopuszczają Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego polegającego na dostawie i montażu zamkniętych kolumn filtracyjnych opartych na technologii bezciśnieniowej? Technologia bezciśnieniowa pozwala na uzyskanie lepszych parametrów jakościowych wody niż konwencjonalna technologia ciśnieniowa. Rozwiązanie to jest bardziej energooszczędne, zajmuje mniej miejsca, a ponadto filtry mogą pracować bez zbiorników retencyjnych, bezpośrednio podając wodę na sieć wodociągową. Dodatkową zaletą technologii jest oszczędność miejsca w budynku stacji, ponieważ układ nie wymaga stosowania dmuchaw, aeratorów oraz kompresorów. Ogranicza to koszty inwestycyjne, zmniejsza zużycie energii elektrycznej, upraszcza eksploatację oraz poprawia niezawodność całego systemu uzdatniania wody. Dla lepszego zobrazowania urządzeń prosimy o obejrzenie załączonych filmów:

I. Ekspresowe budowanie ujęć wód o wydajności powyżej 200 m³ /h:

<https://youtu.be/X8Kdmi0ZFEg?si=0FAJrbdcmFLd9gAX>

II. Stacja uzdatniania/ obudowa odwiertu / stacja mobilna:

https://youtu.be/UcFzT6R559M?si=McB0kfQmepSb_4fC

III. Filtry bezciśnieniowe i ogólna prezentacja :

<https://youtu.be/Qht-XV493UU?si=34Gs5-g9Q8BtcwRl>

IV. Stacja na odbiorach wypowiedzi i reakcje Zamawiającego:

<https://youtu.be/aNb3s0Q5nN8?si=u1zip0TkS103whPv>

Przesyłałyśmy również niektóre z otrzymanych przez nas referencji.



ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, iż przedstawił w dokumentach postępowania planowaną (tożsamą z istniejącą obecnie) technologię uzdatniania i dystrybucji wody, w tym zaplanowany układ filtracji wody poprzez filtry ciśnieniowe.

W ocenie Zamawiającego proponowane rozwiązanie nie spełnia wymagań zawartych w dokumentacji.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

- B. Powyższe wyjaśnienie nie powoduje zmiany treści SWZ oraz nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie nr 2026/BZP 00370584/01 z dnia 2026-07-30

WOJCIŃSKI

mgr Alojzy Włodarczyk

.....
(podpis kierownika
Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)