



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

Nr sprawy: AB.272.7.2026

Zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na: „Budowę budynku magazynowego z funkcją ukrycia III kategorii na cele ochrony ludności w Sępólnie Krajeńskim – etap I”

Identyfikator (ID) postępowania: ocds-148610-44fb7893-1fca-4b8b-8b4e-5d0df832ec6c

Pytanie 1

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zaprojektowanych stropów żelbetowych monolitycznych wykonywanych na mokro na stropy zespolone z prefabrykowanych płyt typu Filigran, z zachowaniem wszystkich wymaganych parametrów konstrukcyjnych i użytkowych obiektu.

Proponowane rozwiązanie zostałoby wykonane przy zachowaniu w szczególności:

- wymaganej nośności i sztywności konstrukcji,
- projektowanych obciążeń użytkowych,
- wymaganej klasy odporności ogniowej,
- wymaganych parametrów akustycznych,
- projektowanej geometrii, rzędnych oraz wymaganych parametrów stropów,
- pozostałych wymagań wynikających z dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów oraz norm.

Zastosowanie stropów typu Filigran pozwoliłoby na usprawnienie i przyspieszenie procesu realizacji robót konstrukcyjnych, poprzez ograniczenie zakresu deskowania oraz skrócenie czasu wykonywania poszczególnych stropów, co ma istotne znaczenie z uwagi na określony w postępowaniu termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.12.2026 r.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Koszt wykonania dokumentacji zamian do zatwierdzonego projektu budowlanego ponosi Wykonawca.

Pytanie 2

W nawiązaniu do zapisów SWZ, zgodnie z którymi przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie I etap prac oraz załączonego przedmiaru robót, w którym brak jest wyodrębnionej pozycji dot. wykonania izolacji z mat bentonitowych proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że I etap robót nie obejmuje wykonania izolacji przeciwwilgociowych z mat bentonitowych.

Odp.: Zamawiający potwierdza, zakres robót nie obejmuje wykonania izolacji przeciwwilgociowych z mat bentonitowych.