


WAGI:

1. Zwody odgromowe poziome wykonać drutem stalowym FeZn ϕ 8 prowadzonym na uchwytych przykręcanach h=12cm.
2. Na kominach wykonać zwody odgromowe pionowe drutem stalowym FeZn ϕ 8, h=0,7m ponad poziom komina.
3. Projektowane zwody odgromowe połączyć z istniejącymi zwodami instalacji odgromowej sąsiedniego budynku.
4. Przewody odprowadzające wykonać drutem stalowym FeZn ϕ 8 układanym pod ociepleniem budynku w rurkach samogasnących ϕ 20, przystosowanych do instalacji odgromowych.
5. Złącza kontrolne ZK instalować na wys. ok. 0,5m od podłoża.
6. Projektowany uziom instalacji odgromowej wykonać jako otokowy taśmą stalową FeZn25x4 cynkowaną ogniowo układaną na głębokość 0,7m w odległości min 1m od fundamentów budynku.
7. Projektowany uziom instalacji odgromowej połączyć z istniejącym uziomem instalacji odgromowej przylegającego budynku.
8. Rezystancja uziomu $R \leq 10\Omega$.
9. Wykonać zabezpieczenia antykorozyjne wszystkich połączeń instalacji odgromowej.

	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD <i>inż. Zbigniew Konopka</i>			
	37-464 Stalowa Wola ul. Żurawia 23		tel/fax: 15 8448440 e-mail: biuro@konzbud.pl	
Obiekt: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI ŁUKOWA				
Adres: ŁUKOWA 93, 37-310 NOWA SARZYNA NR ID DZIAŁKI: 180805_5.0002.80				
Inwestor: GMINA NOWA SARZYNA UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1, 37-310 NOWA SARZYNA				
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY		
Projekt NR 34/09/2024	Nazwa rysunku PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ			Skala: 1:100
PROJEKTOWAŁ	Imię i nazwisko mgr inż. Mariusz Rolek	Nr. upraw. PDK/0074/P00E/05	Podpis 	Data 01.2025
	specjalność elektryczna bez ograniczeń			
OPRACOWAŁ				01.2025
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Watras	PDK/0240/P00E/12		01.2025
	specjalność elektryczna bez ograniczeń			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy Z.U.B. KONZBUD w Stalowej Woli				