

Puławny, dnia 18.08.2026 r.

Numer referencyjny: **IF.271.1.10.2026**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelnej w miejscowości Góra Puławska**”.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, **Zamawiający:** Gmina Puławny, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławny, woj. lubelskie, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 18.08.2026 r.

Dzień dobry, 1. Prosimy o potwierdzenie, że należy ułożyć geosiatkę o sztywnych węzłach (georuszt) o wytrzymałości 40/40 kN/m, ponieważ załączona Specyfikacja wskazuje wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż pasma) wg PN-EN ISO 10319 – min. 400 kN/m. Nadmieniamy, że na rynku nie występuje georuszt o takich parametrach. Pozdawiam.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że należy ułożyć geosiatkę o sztywnych węzłach (georuszt) o wytrzymałości 40/40 kN/m.

- B.** Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
C. Powyższa odpowiedź nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

WÓ JT GMINY PUŁAWY
/-/
mgr Kamil Lewandowski