

Gliwice, dnia 10.08.2026 r.

wg rozdzielnika

numer sprawy: ZDP/DI/3422/4/2026

dotyczy: **postępowania pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 921 ul. Rybnicka w Knurowie”**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

W związku z otrzymanym w dniu 07.08.2026 r. pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) do przedmiotowego postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zmianami), dalej ustawy Pzp, udostępnia treść zapytania i udziela wyjaśnień jak niżej.

Pytanie:

Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 05.08.2026, pozycje 5 i 10 dotyczą tego samego zakresu robót (pytanie nr 1). W odpowiedzi na pytanie nr 3, Zamawiający informuje, że należy wymienić samo żeliwo, zamiast kompletnych studni i wpustów. Proszę o dokładną informację co należy wycenić w pozycji nr 5 - demontaż samego żeliwa czy kompletnych wpustów i studni? Jeżeli kompletnych wpustów i studni, to zatem w jakiej pozycji należy uwzględnić budowę nowych?

Odpowiedź:

W pozycji Nr 5 należy wycenić demontaż samego żeliwa.

W związku z powyższym poz. 5 przedmiaru otrzymuje brzmienie:

było:

Demontaż istniejących wpustów ulicznych oraz studni kanalizacji deszczowej wraz z odwozem (wpusty oraz studnie przekazać Zamawiającemu)

jest:

Demontaż istniejących wpustów ulicznych oraz włązów żeliwnych (wraz z kołnierzem) studni kanalizacji deszczowej wraz z odwozem (wpusty oraz włązy przekazać Zamawiającemu)

Aleksandra Wielgosz
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Gliwicach

Otrzymują:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13238dfd-1817-47b2-ae8e-290e0abf3ae8>
2. a/a