



Opoczno, dn. 04 marca 2020 r.

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Opocznie**

PR.5560.7.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm. – zwaną dalej k.p.a.), art. 13 ust 6 pkt 9 i 11 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku – dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie z dnia 26.02.2020r. oraz załączonego do niego operatu przeciwpożarowego opracowanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Bogdana Gątkowskiego nr upr. 368/98 oraz Fire Consulting PL Ewa Rzepka ul. Partyzantów 38B/16, 26-300 Opoczno.

Wyrażam zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów zawartych w przedłożonym operacie przeciwpożarowym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie opracowanym w lutym 2020r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Bogdana Gątkowskiego nr upr. 368/98 oraz Fire Consulting PL Ewa Rzepka ul. Partyzantów 38B/16, 26-300 Opoczno.

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjęto po zapoznaniu się z treścią przedłożonej dokumentacji w postaci:

- wniosku – Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie z dnia 26.02.2020r.
- operatu przeciwpożarowego dla firmy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno Zakład Unieszkodliwiania

Odpadów w Różannie opracowanym w lutym 2020r. przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Bogdana Gątkowskiego nr upr. 368/98 oraz Fire Consulting PL Ewa Rzepka ul. Partyzantów 38B/16, 26-300 Opoczno.

Przedmiotem niniejszego postanowienia jest uzgodnienie warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca przeznaczonego do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, zawartych w ww. operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Rozpatrywaniu w niniejszej sprawie podlegają miejsca magazynowania odpadów produkcyjnych, odpadów ubocznych w postaci odpadów z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych oraz odpady niebezpieczne w postaci odpadów z procesów termicznych, ciekłych paliw, odpady z produkcji, przygotowania i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej zlokalizowane w hali produkcyjnej oraz placu wokół.

W ocenie autorów opracowania, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowane w nim rozwiązania, zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Projekty branżowe zastosowanych w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu przeznaczonym do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów urządzeń przeciwpożarowych uzgodnione powinny zostać z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Instalacje, obiekty budowlane lub jego części lub inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r., tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.).

Zatem, instalacje, obiekty budowlane lub jego części lub inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów powinny być projektowane i wykonane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:

- 1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas,
- 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca przeznaczonego do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów,
- 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub jego części lub inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów lub tereny przyległe;
- 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
- 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.

Ustalanie warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów wymaga uwzględnienia:

- zasady oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczania stref zagrożenia wybuchem,
- warunki wyposażania budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze,
- zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczące dróg pożarowych;
- gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych,
- klas odporności ogniowej i dymoszczelności elementów budynku oraz elementów stosowanych w instalacjach, w tym zamknięć otworów,
- klas odporności dachów na ogień zewnętrzny,
- właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do wentylacji pożarowej,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej,
- klas reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych,
- toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

Postanowienie rozpatruje się łącznie z „Operatem przeciwpożarowym dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie, w zakresie zapewnienia warunków ochrony pożarowej jej obiektów, w miejscu wytwarzania przetwarzania i magazynowania odpadów na podstawie art. 42 ust. 4b pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach” opieczętowanym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).

Pouczenie

Zgodnie z art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Otrzymują:

1. PGK Sp. z o.o.
ul. Krótka 1
26-300 Opoczno - 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

p.o. KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Opocznie

st. bryg. mgr inż. Andrzej ŚPIEWAK