

Łubnice, dnia 10.08.2026r.

Znak: IN.271.4.2026

INFORMACJA NR 1 dla Wykonawców odpowiedzi na pytania

**Dotyczy: „Budowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na magazyn
obrony cywilnej”**

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 -

Dzień dobry, zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru branży budowlanej w wersji ath, lub wygenerowanego pdf, załączony skan nie da się wczytać do programu, dodatkowo proszę o zamieszczenie dodatkowych przedmiarów, brakuje przedmiaru branży elektrycznej.

Odpowiedź na pytanie 1 :

Zamawiający załącza do niniejszej informacji brakujący przedmiar branży elektrycznej wraz z wersją ath.

Pytanie 2 –

Prosimy o udostępnienie przedmiaru obejmującego cały zakres robót.

Odpowiedź na pytanie 2 :

Zamawiający udostępnia przedmiar obejmujący cały zakres robót.

Pytanie 3 –

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót elektrycznych.

Odpowiedź na pytania nr 3 :

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 4 –

Prosimy o podanie wymagań dla bram garażowych oraz automatyki do nich.

Odpowiedź na pytanie 4:

Bramy garażowe o budowie segmentowej, kolor czerwony tak jak istniejące bramy w bezpośrednim otoczeniu budynku, wydajny napęd automatyczny dostosowany do sporej powierzchni pancerza, Siłownik (napęd) z funkcją przeciążeniową (wykrywanie przeszkód) oraz opcją awaryjnego otwierania ręcznego (np. na wypadek zaniku zasilania – za pomocą przekładni łańcuchowej lub rozblokowania) oraz wysoka izolacyjność termiczna.

Pytanie 5 -

Prosimy o określenie czy w bramach garażowych należy zastosować kratki wentylacyjne?

Odpowiedź na pytanie 5:

Tak, należy zastosować kratki nawiewne.

GMINA ŁUBNICE

ŁUBNICE 66a
28-232 ŁUBNICE
NIP 866-15-65-306

Pytanie 6 –

Czy wyposażenie obiektu w gaśnice wchodzi w zakres zadania? Prosimy o udostępnienie zestawienia wyposażenia?

Odpowiedź na pytanie 6:

W zakres zadania nie wchodzi wyposażenie obiektu w gaśnice.

Pytanie 7 –

Czy konstrukcja dachu ma być zabezpieczona do R30?

Odpowiedź na pytanie 7.

Tak, konstrukcja dachu ma być zabezpieczona do R30.

WÓJT GMINY
mgr inż. Anna Grajko