

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Pisz
ul. Lipowa 15
12-200 Pisz

Pisz, dnia 14.08.2026 r.

SP2.261.1.2026

Odpowiedź na zapytanie nr 6 do treści SWZ

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą” na **Modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pisz***

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie nr 6 dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

Zapytanie nr 6:

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi ponownie prosimy dopuszczenie do postępowania trawy o wysokości włókna min. 30mm.

Nadmieniamy, że trawy bezzasypowe dostępne na rynku są standardowo produkowane o wysokości włókna min. 30mm, natomiast wymaganie min. 38 mm, a po zmianie min. 35 mm, w dalszym ciągu ogranicza możliwość zastosowania wielu standardowych rozwiązań dostępnych na rynku. Dopuszczenie wysokości włókna od 30 mm pozwoli na zaoferowanie większej liczby produktów, a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania. Podkreślamy także, że trawy z wysokością włókna powyżej 35mm mają tendencję do kładzenia się. Należy również zaznaczyć, że Zamawiający nie przewiduje zasypu trawy piaskiem, co dodatkowo naraża nawierzchnię na kładzenie się i zniszczenie włókna. Włókno o mniejszej wysokości jest mniej podatne na odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, co może korzystnie wpływać na trwałość nawierzchni.

W związku z powyższym w celu poszerzenia konkurencyjności i zapewnienia odpowiedniej nawierzchni prosimy o dopuszczenie do przetargu trawę bezzasypową tuftowaną o wysokości włókna min. 30mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganej minimalnej długości włókna nad podkładem do 30 mm.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że aktualna dokumentacja zamówienia dopuszcza zastosowanie piasku kwarcowego jako wypełnienia stabilizującego, jeżeli stanowi on element kompletnego systemu nawierzchni, jest przewidziany przez producenta oraz objęty raportem z badań tego systemu.

Niniejsza odpowiedź służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią.

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą odpowiedzią **nie przewiduje** zmiany terminu składania i otwarcia ofert

Agnieszka Kucisz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Pisz