

ETAP2

ETAP1

LEGENDA

- Grzejnik pojedynczy ramkowe w stylu loftowym
230V, 16A p/1 IP20 białe
h:30cm ile na rzucie nie wskazano inaczej.
Ułóżba grzejnik w ramce
- Grzejnik techniczny 2xR45 ramkowe w stylu loftowym
p/1 IP20 białe h:30cm o ile na rzucie nie wskazano inaczej.
- Grzejnik techniczny 2xR45 ramkowe w stylu loftowym
p/1 IP20 białe h:30cm o ile na rzucie nie wskazano inaczej.
- Wypust elektryczny 3F 3x230VAC
- Wypust elektryczny 1F 230VAC
- Główna szyna wyrównawcza n/l, h:0,3m
patrz rys. IE10
- Główny punkt dystrybucyjny
Szafa stojąca 24U, 600/600/1250szer./gł./wys mm.
- Tablica elektryczna T2.1/T2.2/T3.1/T3.2/T4
wizująca, p/l.
- Tablica elektryczna istniejąca przeznaczona do
demontażu
- Projektowana lokalizacja przebiegu między
kondygnacjami – na etapie realizacji w
porozumieniu z inspektorem branży elektrycznej
dopuszczają się rozwiązania alternatywne.

Uwaga!!!
Instalacja prowadzona podłogowo w uprzednio wykonanych bruzdach
Połączenia dokonywać metodą bezprzewodową!

Uwaga!!!
Wszystkie przebiegi tras i kablowe systemów naddanych o średnicy
powyżej 4 cm, w planie i w pozycji, należy zabezpieczyć masą o
odporności ogniowej równej lub większej od odporności przegrody.

Uwaga!!!
Przed demontażem istniejących tablic należy ocenić czy z istniejącej tablicy
nie są zasilane obwody dla Etapu II
W takim wypadku przewody wrot z zabezpieczeniami należy przepiąć do
projektowanych tablic na danej kondygnacji

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	FUNKCJA	FUNKCJA	POW.
POMIESZCZ.	POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIA	UŻYTKOWA
	PIERWOTNA	PROJEKTOWANA	
0.0	WIATROŁAP	WIATROŁAP	24.78 m²
0.1	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	10.91 m²
0.2	ORANŻERIA	ORANŻERIA	63.83 m²
0.3	TOAleta	TOAleta	5.87 m²
0.4	TOAleta	POM. PORZĄDKOWE	1.51 m²
0.5	KŁATKA SCHOD.	KL. EWAKUACYJNA	24.27 m²
0.5A	-	KORYTARZ	8.13 m²
0.6	POM. NIEUŻYTK.	HOL	8.26 m²
0.7	POM. NIEUŻYTK.	POK. NOCLEGOWY	11.11 m²
0.8	POM. NIEUŻYTK.	POK. NOCLEGOWY	14.68 m²
0.9	POM. NIEUŻYTK.	ŁAZIENKA	4.72 m²
0.9 A	POM. NIEUŻYTK.	ŁAZIENKA	5.12 m²
0.10	POM. NIEUŻYTK.	POK. NOCLEGOWY	42.37 m²
0.11	POM. GOSPODARCZE	SALA SZKOLENIOWO SAMODIUSZOWY	15.74 m²
0.12	SALA SZKOLENIOWO BANKIETOWA	SALA SZKOLENIOWO BANKIETOWA	104.56 m²
0.13	SALA WARSZTATOWA	SALA WARSZTATOWA	58.23 m²
0.14	KORYTARZ	KORYTARZ	37.35 m²
0.15	HOLL	HOLL	89.99 m²
0.16	SCHOWEK	SCHOWEK	4.25 m²
0.17	KORYTARZ	KORYTARZ	19.87 m²
0.18	JADALNIA	JADALNIA	20.72 m²
0.19	KUCHNIA	KUCHNIA	41.83 m²
0.20	JADALNIA	JADALNIA	25.14 m²
0.21	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	21.63 m²
0.22	ŁAZIENKA	ŁAZIENKA	13.73 m²
0.23	GABINET PALCOWY	GABINET PALCOWY	22.35 m²
0.24	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	48.11 m²
0.25	POK. PALACOWY	POK. PALACOWY	19.11 m²
0.26	ŁAZIENKA	ŁAZIENKA	4.48 m²
RAZEM CAŁA KONDYGNACJA			711.71 m²

LEGENDA

- WYDZIELENIE KŁATKI EWAKUACYJNEJ
- przegrody REI 60
- WYDZIELENIE STREFY POKOI NOCLEGOWYCH
- przegrody REI 120
- PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE
NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH- EIS 60
- PROJEKTOWANE HYDRANTY WEWNĘTRZNE
- PROJEKTOWANA OKŁADZINA G-K PPOŻ EI60
- STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
PRZEZNACZONA DO RENOWACJI
- STOLARKA DRZWIOWA NOWOPROJEKTOWANA;
STYLISTYCZNIE NAWIĄZUJĄCA DO ISTNIEJĄCEJ
- URZĄDZENIA NOWOPROJEKTOWANE
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY
ZABUDOWA G-K
- ZABUDOWA G-K
- WYBURZENIA
- NOWOPROJEKTOWANY SUFIT G-K
W MIEJSCU ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PCV
- PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE
- PROJEKTOWANE KOMINY WENTYLACYJNE
- WLOT SUFITOWY
- WYMIENIONY GRZEJNIK W ISTNIEJĄCEJ
LOKALIZACJI; STYLIZOWANE OSŁONY GRZEJNIK.
- NOWO PROJEKTOWANY GRZEJNIK;
STYLIZOWANE OSŁONY GRZEJNIK.
- NAWIETRZAK OKIENNY HIGROSTEROWALNY

actveline

Active Line Marcin Taczański
ul. Wojciechowska 77, 20-704 Lublin
www.actveline.eu

NADZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

REMONT I PRZEBUDOWA PALAĆCA W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN:
PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ
ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE

PLAN INSTALACJI SIŁNOPRĄDOWEJ+LAN
RZUT PARTERU

10.2022

1:100

IE06

mgr inż. Marcin Półka
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
nr URB/0126/PWB/17

mgr inż. Szymon Puc
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
nr URB/0126/PWB/17

OPRACOWANIE:

STADIUM

PT