

ETAP2



ETAP1

PIWNICA - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR POMIESZCZ.	FUNKCJA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	[m²]
- 1.01	KORYTARZ	14.36	m²
- 1.02	POM. GOSP.	7.55	m²
-1.03	KORYTARZ	19.40	m²
- 1.04	POM. GOSP.	10.34	m²
- 1.05	POM. GOSP.	25.50	m²
- 1.06	POM. GOSP.	26.61	m²
- 1.07	KOTŁOWNIA	27.72	m²
- 1.08	POM. GOSP.	102.68	m²
- 1.09	POM. GOSP.	56.10	m²
- 1.10	KORYTARZ	36.08	m²
- 1.11	KORYTARZ	130.18	m²
- 1.12	POM. GOSP.	63.31	m²
- 1.13	POM. GOSP.	20.07	m²
- 1.14	POM. GOSP.	34.83	m²
- 1.15	POM. GOSP.	56.11	m²
- 1.16	POM. GOSP.	36.52	m²
- 1.17	POM. GOSP.	28.04	m²
- 1.18	POM. GOSP.	11.00	m²
RAZEM CAŁA KONDYGNACJA		706.41	m²

LEGENDA

	WYDZIELENIE KLATKI EWAKUACYJNEJ I KOTŁOWNI
	PROJEKTOWANE DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE
	PROJEKTOWANA OKŁADZINA G-K PPOŻ EI120
	PROJEKTOWANA OKŁADZINA G-K PPOŻ - zabezpieczenie belek stropowych do REI60
	ZABEZPIECZENIE STROPU DO REI 120 - NATRYSK OGNIODRONNY 18 MM
	OZNACZENIE OKNA - KONSERWACJA

LEGENDA SSP

	Centrala sygnalizacji pożarowej np. FC722-ZA
	Czujka optyczna TF1-TF5; TF7-TF9 np. OP720
	Czujka optyczno termiczna TF1-TF9 np. OH720
	Bezprzewodowa czujka wielodetektorowa np. FDOOT271
	Interfejs radiowy SWING np. FDCW241
	Ręczny ostrzegacz pożarowy bezprzewodowy np. FDME271
	Ręczny ostrzegacz pożarowy IP64 np. FDME223
	Sygnalizator akustyczny 102dB np. ROLP/R/5

LEGENDA DSO

	CENTRALA DSO
	MIKROFON ALARMOWY
	KOLUMNA GŁOŚNIKOWA TSU 300/10 PP
	GŁOŚNIK ŚCIEŃNO-SUFITOWY DAL 165/6 PP

OZNACZENIE OPRAW OŚW. AWARYJNE

D3N/AT-IR – DISCRET 3 N 3LED IP20
np. AMA201041318
D4N/AT-IR – DISCRET 4 N 4LED IP20
np. AMA201041326
D3N/AT-IR+U – DISCRET 3 W 3LED IP20
np. AMA201041318 + AMA208450047
D4N/AT-IR+U – DISCRET 3 W 3LED IP20
np. AMA201041318 + AMA201041326
A3*/AT-IR – ALFA3 LED IP66
np. AMA201040460
A3/AT-IR – ALFA3 LED IP66
np. AMA201040402
A3K/AT-IR – ALFA3 LED IP66
np. AMA201040196
A3K-T/AT-IR – ALFA3 LED IP66
np. AMA201040199
A3-T/AT-IR – ALFA3 LED IP66
np. AMA201040405
A3J/AT-IR – ALFA3 LED IP66
np. AMA201040426
A3DS/AT-IR – ALFA3 DS LED IP66
np. AMA201040440
EA-Z/AT-IR – EMAX ALU LED
np. AMA201040350
EAD-L/AT-IR – EMAX ALU LED,
np. AMA201040212

Wysokość montażu opraw awaryjnych w zależności od zagęszczenia urządzeń w obszarze sufitów (odkrytych) dostosować tak by uzyskać pełną optykę strumienia świetlnego. W pozostałych przypadkach montować bezpośrednio do stropu lub sufitu podwieszanego.

Czas podtrzymania 1h, ST, AT,
praca na ciemno – oprawy awaryjne
praca na jasno – oprawy kierunkowe

Dokument należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, schematami blokowymi i innymi dokumentami stanowiącymi elementy projektu systemu SSP/DSO. Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń znajduje się w opisie technicznym

Uwaga!!

Wszystkie przejścia tras i kablowych systemów nośnych o średnicy powyżej 4 cm, w pianie i w poziomie, należy zabezpieczyć masą o odporności ogniowej równej lub większej od odporności przegrody.

Uwaga!!

Podane nazwy katalogowe mają służyć jako rozwiązanie przykładowe i nie stanowią jedynego z możliwych, na etapie realizacji dopuszcza się zastosowanie innego dostawcy pod warunkiem spełnienia minimalnych projektowanych parametrów.

actvline		Active Line Marcin Taczański ul. Wojciechowska 7r. 20-704 Lublin www.actvline.eu	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		STADIUM	
REMONT I PRZEBUDOWA PAŁACU W ŁOSIOWIE W RAMACH INWESTYCJI PN: PRZEBUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO SZKOLENIOWEGO NA RZECZ ROLNICTWA OPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W ŁOSIOWIE*		PT	
PLAN INSTALACJI SSP/DSO/AW - RZUT PIWNICY		10.2022	T01
PROJEKTANT WIDOCZY mgr inż. Marcin Piatkiewicz upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LUB/0126/PWB/17			
OPRACOWANIE mgr inż. Szymon Piatkiewicz upr. bud. do proj. bez ograniczeń nr LUB/0126/PWB/17			
OPRACOWANIE			